

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП

Трг краља Петра број 1, Кладово

Број: 01.01.-362814/20-2017

Датум: 13.10.2017

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку формирана Решењем број 01.01-362814/10-2017 од 4.9.2017. године, за набавку добара: Алармни системи за потребе приобаља, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. ЈН/2000/0001/2017

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Молим вас да за позицију 3, дате додатне техничке карактеристике или референтни модел.

ОДГОВОР:

Наручилац ће на постављено питање одговорити кроз измену Конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 2:

Где се полаже алармни кабал

ОДГОВОР

Алармни кабл се полаже:

- На висину до 4 метра
- На обујмице на свака 0,3 метра по једна обујмица (урачунати испоруку обујмица, типлова и шrafoва)
- Подлога на коју се полаже је цигла, гипсане плоче, малтер, дрво или бетон.

ПИТАЊЕ 3

За ову врсту набавке је потребно да према Закону о приватном обезбеђењу који је ступио на снагу 1.1.2017. године поставите обавезан услов да Понуђач поседује лиценцу LT3 за монтажу, програмирање и пуштање у рад система за техничку заштиту.

ОДГОВОР:

Наручилац ће на постављено питање одговорити кроз измену Конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈН/2000/0001/2017



Нена Гордић, дипл. правник