

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП

Трг краља Петра број 1, Кладово

Број: 01.01.-362814/21-2017

Датум: 17 OCT 2017

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку формирана Решењем број 01.01-362814/10-2017 од 4.9.2017. године, за набавку добара: Алармни системи за потребе приобаља, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. ЈН/2000/0001/2017

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Да ли се уз централу испоручује шифратор и ако се испоручује који је опис.

ОДГОВОР:

Наручилац ће на постављено питање одговорити кроз измену конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 2:

Да ли се испоручује кућиште за алармну централу?

ОДГОВОР

За позицију 1 потребно је водоотпорно кућиште, а за централу са позиције 2 није потребно водоотпорно кућиште, може било које метално или пластично кућиште.

ПИТАЊЕ 3

Да ли се испоручује трафо?

ОДГОВОР:

Јавна набавка је „Испорука, монтажа, програмирање и пуштање у рад алармних централа.“ Треба предвидети сву опрему за реализацију. Потребан је трафо, ако опрема која се испоручује захтева трафо за рад.

ПИТАЊЕ 4

Да ли су објекти у које се монтира опрема међусобно повезани?

ОДГОВОР

Централе се повезују користићи мрежу мобилне телефоније.

КОМИСИЈА ЗА ЈН/2000/0001/2017



Нена Гордић, дипл. правник