


	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	1/2

НАРУЧИЛАЦ
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД
Огранак ХЕ ЂЕРДАП
Трг краља Петра број 1, 19320 Кладово

ПРВА ИЗМЕНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ, ЗА НАБАВКУ ДОБАРА:
АЛАРМНИ СИСТЕМИ ЗА ПОТРЕБЕ ПРИОБАЉА

ЈАВНА НАБАВКА РЕДНИ БРОЈ ЈН/2000/0001/2017

(број 01.01.-362814/22-2017 од 17. 10. 2017. године)

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	2/7

На основу чл. 63 и чл. 54 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012) („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија је сачинила

ПРВУ ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ, ЗА НАБАВКУ ДОБАРА:
АЛАРМНИ СИСТЕМИ ЗА ПОТРЕБЕ ПРИОБАЉА

ЈАВНА НАБАВКА РЕДНИ БРОЈ ЈН/2000/0001/2017

1.


У делу Конкурсне документације Спецификација за набавку добара АЛАРМНИ СИСТЕМ ЗА ПОТРЕБЕ ПРИОБАЉА, мења се спецификација услуга.

Измењена Спецификација за набавку услуга налази се у прилогу.

2.

У делу Конкурсне документације 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА, после тачке 5. додаје се тачка 6. тако да додатни услови гласе:

4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА	
	Финансијски капацитет Услов: <ul style="list-style-type: none"> - Да понуђач у последњих 6 (шест) месеци од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан
5.	Доказ: <ul style="list-style-type: none"> - Потврда Народне банке Србије да понуђач није био неликвидан у последњих шест месеци који претходе дану објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	3/7

	Пословни капацитет: <u>Услов:</u> Потребно је да понуиђач поседује: <ol style="list-style-type: none"> 1. Лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника 2. Лиценцу за вршење послова планирања система техничке заштите 3. Лиценцу за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите 4. Лиценцу за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања <p>Доказ: - фотокопије важећих лиценци издатих од старне МУП-а Републике Србије</p>
--	---

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.


 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ
 НАБАВКУ ЈН/2000/0001/2017

	Измена конкурсне документације		Ознака формулара	QF-G-030
			Број страна	4/7

ОБРАЗАЦ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Спецификација за набавку добара АЛАРМНИ СИСТЕМ ЗА ПОТРЕБЕ ПРИОБАЉА

Рбр	Назив добра	Јед. мере	Јед. цена без ПДВ дин.	Јед. цена са ПДВ дин.	Укупна цена без ПДВ дин.	Укупна цена са ПДВ дин.	Назив произвођача добара, модел, ознака добра
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	<p>Испорука, монтажа, програмирање и пуштање у рад GSM алармне централе следећих карактеристика:</p> <p>а) трофазни опто-изоловани улази</p> <p>б) систем (алармна централа) аутоматски шаље аларм када дође до сечења енергетског кабла који се штити овом алармном централом.</p> <p>в) пренос података GSM / GPRS</p> <p>г) радна температура од -35 °С до + 85 °С</p> <p>д) минимално 4 дигитална улаза (NC, NO, EOL)</p> <p>ђ) минимално две релејна излаза (250 V, 10 A), контрола преко сензора или СМС-ом</p> <p>е) резервно напајање преко батерије минимално 24 часа (батерија од 7 Ah или друга за потребан капацитет)</p>	Ком.	15				



Измена конкурсне документације

Ознака формулара

QF-G-030

Број страна

5/7

	<p>ж) улази за напајање преко фотонапонских панела з) подржава двосмерну говорну комуникацију и) подржава сирену j) подржава web мониторинг центар и) водоотпорно кућиште к) могућност програмирања из мониторинг центра л) подржава аутоматско слање извештаја мониторинг центру љ) таплер прекидач У сврху доказивању ових карактеристика приложити технички лист произвођача опреме и означити (маржирати) све тражене техничке карактеристике. Потребно је урадити пројекат изведеног стања.</p>					
2.	<p>Испорука, монтажа, програмирање и пуштање у рад GSM алармне централе следећих карактеристика: а) минимално 8 дигиталних улаза (NC, NO, EOL) б) минимално 1 улаз за камеру в) минимално 1 релејни излаз (240 V, 3 A) г) батеријско резервно напајање 24 часа д) пренос алармне поруке и фотографије са камере на</p>	Ком	2			

	Измена конкурсне документације		Ознака формулара	QF-G-030
			Број страна	6/7

	минимално: 5 мобилних телефона Ђ) слање алармне поруке и фотографије са камере на е-маил адресу е) слање алармне поруке приликом губитка напајања ж) подешавање параметара система преко апликације на мобилном телефону з) радна температура од -20 °C до +60 °C У сврху доказивању ових карактеристика приложити технички лист произвођача опреме и означити (маркирати) све тражене техничке карактеристике. Потребно је урадити пројекат изведеног стања.			
3.	Испорука, монтажа и пуштање у рад детектора покрета - IC сензор следећих карактеристика: а) минимално 90 степени хоризонтални угао б) минимално 10 метара домета б) минимално један алармни излаз ц) несетљив на животиње испод 16 килограма. д) минимално 3 степена подешавања осетљивости	Ком.	30	

	Измена конкурсне документације		Ознака формулара	QF-G-030
			Број страна	7/7

У сврху доказивању ових карактеристика приложити технички лист произвођача опреме и означити (маркирати) све тражене техничке карактеристике.							

I	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 7)
II	УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара
III	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара

Датум: _____

М.П.

Потпис: _____