

01.01. - 367445/32 - 2017
17.11.2017

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП
Трг краља Петра бр. 1
Кладово

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/2000/0120/2017, за набавку услуга: Услуге на ремонтима, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈН/2000/0120/2017**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева даје следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ:

„Молимо Вас да нам појасните наводе конкурсне документације ЈН 2000/0120/2017:


- 1) Овлашћени дистрибутер и испоручилац опреме Schneider, нам је сугерисао да позиције нису довољно технички дефинисане те вас молимо да нам за позиције број 7, 8, 9 и 50 доставите кодне бројеве односно референце произвођача.
- 2) Молимо Вас да нам за позиције број 12 и 13 доставите шематске приказе захтеваних разводних ормана.“

ОДГОВОР:

1) Одговор на питањ бр. 1:


- Позиција 7 одговара артиклу из Schneider-овог каталога нисконапонске опреме са бројем PKF16W424.
- Позиција 8 одговара артиклу из Schneider-овог каталога нисконапонске опреме са бројем PKF16W423.
- Позиција 9 „Индустријска прикључница са заштитним поклопцем, називне струје 16А, називног напона 24V, 50Hz, двополна без заштитног контакта, степена заштите IP44, љубичасте боје у складу са IEC 60309.SCHNEIDER, или одговарајуће“ одговара артиклу из Schneider-овог каталога нисконапонске опреме са бројем 82101.
- Позиција 50 одговара склопу који чине елементи са кодовима XAL-DO1, ZEN-L1111 (2kom), ZB5AA3 из Schneider-овог каталога.

- 2) Тражена је само испорука наведених ормана без шемирања, монтажа опреме у орману и шемирање није предмет ове набавке. У наставку су дате димензије ормана на позицији 13.
Орман са позиције 12 је стандардне изведбе са бравом и могућношћу промене правца отварања врата премештањем шарки.



Овај акт се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈН/2000/0120/2017


Тома Ташић, дипл. правник