

01.01. - 217306/50-2017
07.11.2017

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП
Трг краља Петра бр. 1
Кладово

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/2000/00099/2017, за набавку добара: Профилисане гуме за ХМО, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈН/2000/00099/2017

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева даје следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊА:

„Молимо Вас да нам одговорите на следећа питања.

1. Позиције из партије II да ли искључиво морају да се раде од СРа-полихлоропена?
2. Када се врши испитивање испоручене робе и ко сноси трошкове испитивања?”

ОДГОВОРИ:

1. Материјал израде сваке позиције дат је у делу „3.7. Техничка спецификација са техничким описом” конкурсне документације ЈН/2000/0099/2017 (од страна 16 до стране 18), за Партију 2: Гумени профили за ХМО електране, преводнице и преливне бране за ХЕ Ђердап 2, у колони „Назив добра”.

Од укупно 32 позиције из Спецификације, за 25 позиција је дат материјал израде СР, што је ознака за полихлоропен односно „неопрен” – комерцијални назив за полихлоропен - и те се позиције израђују искључиво од полихлоропена, што се лако проверава при испоруци на основу његове особине ватроотпорности (самоугасивости), коју не поседује ниједна друга врста гуме.


Понуђач је дужан да испоручи тражена добра у свему према захтеваним материјалима, димензијама и механичким карактеристика из КД ЈН/2000/0099/2017 (део „Техничка карактеристика”, страна 19 до 21).

2. Испитивање робе (механичких карактеристика гумених профила) се врши након испоруке робе у магацин Наручиоца, све трошкове испитивања сноси Испоручилац, који обезбеђује овлашћену установу (институт) којој Наручилац шаље узорке на испитивање.

Сви детаљи око испитивања и пријема испоручених добара дати су у КД ЈН/2000/0099/2017 (део „Техничка карактеристика – Испитивања и пријем”, страна 22 до 23).

Овај акт се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈН/2000/00099/2017


Тома Ташић, дипл. правник