

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВО  
Трг краља Петра 1, 19320 Кладово  
Број: 01.05-300627/35-2017  
Београд, 20.11.2017.г.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2000/0181/2017**, за набавку услуга: Замена електро опреме ЦС приобаља Ђердап 1, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
Бр. ЈН/2000/0181/2017**

1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:**

За ову позицију тражи се конвертер сигнала IFC 100 чија је тачност мерења 0,3% од измерене вредности. Молим Вас за потврду овог податка, обзиром да у техничком опису није наведена тачност мерења.

**ОДГОВОР 1:**

Опис ЕМ мерача протока детаљно је дат у позицији 19 на страни 34. спецификације за предметну јавну набавку. Потребно је да карактеристике одабраног конвертора сигнала имају карактеристике наведеног конвертора IFC 100.

2.

Овај акт објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА

ЈН/2000/0181/2017

Сања Брзуловић

  
