

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВО
Трг краља Петра 1, 19320 Кладово
Број: 01.05.-300627/38-2017
Београд, 20.11.2017.г.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2000/0181/2017**, за набавку услуга: Замена електро опреме ЦС приобаља Ђердап 1, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. ЈН/2000/0181/2017**

1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

У конкурсној документацији, ставка 6.3.-Обавезна садржина понуде, стоји да треба приложити «Модел уговора о чувању пословне тајне и поверљивости информација и «Образац трошкова припреме понуде».

Обзиром да модел уговора о чувању пословне тајне и поверљивости информација и Образац трошкова припреме понуде не налазе у конкурсној доокументацији, молим вас да поменуте образце објавите накнадно.

ОДГОВОР 1:

Наручилац ће на питање одговорити кроз измену конкурсне документације.

ПИТАЊЕ2:

У предмеру и предрачуну радова“А. Машински радови и опрема за дренажне бунаре Б1-Б10“ позиција број 18 „Ваздушни вентил са два отвора за бунаре Б1-10. ваздушни вентил DN25PN10-R1“ са малим и великим отвором. Вентил има три функције, испуштање ваздуха при пуњењу цевовода, прекидање вакуума и одзрачивање цевовода под притиском.

Епокси заштита. Тело је од сивог лива или дуктила. Прикључак са спољашњим навојем.

Обрачун по комаду. Ваздушни вентил DN25PN10-R1“

Обзиром да се ваздушни вентил DN25R1PN10-R1“ не израђује од сивог лива или дуктила(сви произвођачи који израђују овај производ од сивог лива или дуктила производе их тек од димензије DN50 или веће), молимо Вас да у