

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД - ОГРНАК ХЕ Ђердап  
Улица Трг краља Петра број 1  
Број: 01.05. - 12938/58 - 2017.  
БЕОГРАД, 09.11.2017.  
(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/2000/0169/2017, за набавку добара: Дизел агрегат 250 kW, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
Бр. ЈН/2000/0169/2017**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:**

Како се конкурсном документацијом за јавну набавку добара број ЈН/2000/0169/2017- Дизел агрегат 250 kW осим у наслову конкурсне документације, нигде не спомиње тражена снага дизел агрегата који је предмет испоруке по овој јавној набавци, већ се само спомиње да се покреће електромотор пумпе са софт стартером, да ли је приликом понуде неопходно доставити прорачун снаге агрегата на оригиналном фабричком програму за прорачун снаге дизел агрегата са кривама пада напона и фреквенције како би се потврдило да понуђени дизел агрегат може покренути електромотор пумпе из конкурсне документације, односно како Наручилац не би купио дизел агрегат који не може покренути поменути електромотор пумпе.

**ОДГОВОР 1:**

Назив „Дизел агрегат 250 kW“ је остао из Плана пословања и Плана јавних набавки, а Понуђачи треба да одаберу и понуде дизел електрични агрегат одговарајуће снаге према захтевима наведеним у спецификацији. Потребно је да Понуђачи доставе прорачун снаге понуђеног агрегата на оригиналном фабричком програму за прорачун снаге дизел агрегата са кривама пада напона и фреквенције. Приликом пуштања Понуђач ће доказати да ли понуђени дизел агрегат може покренути пумпу, како је наведено у спецификацији.



КОМИСИЈА

*Саша Државић*