	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/2

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВО
Улица Трг Краља Петра број 1
Број: 01.05-363805/35-2017.
БЕОГРАД, 28. 11. 2017.
(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/2000/0367/2017, за набавку добара: Замена опреме у ЦС Рибњак у Малој Врбци, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
ЈН/2000/0367/2017**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

У вези захтеваног услова за доказивање пословног капацитета, да је Понуђач испоручио добра која су предмет јавне набавке у задње три године, у минималном износу од 120.000.000,00 динара, захтевамо да се доставља само Образац 6-Списак испоручених добара, стручне референце, са потписом и печатом од Понуђача. Потврда о референтним набавкама – Образац 7, са потписом и печатом од крајњег клијента није могуће да се обезбеди и пракса је да већи део крајњих клијената овај документ не жели да достави.


ОДГОВОР 1:

Наручилац остаје при условима и доказима за пословни капацитет које је навео у Конкурсној документацији.

Услов да је Понуђач у претходне три године, до дана отварања понуда, испоручио добра, која су предмет јавне набавке у минималном износу од 120.000.000,00 динара, Понуђачи доказују достављањем Списка испоручених добара – стручне референце – Образац 6 и Потврдама о референтним набавкама – Образац 7.

ПИТАЊЕ 2:

У вези са нашим постављеним питањем за комплетне техничке цртеже од постојеће пумпе које смо поставили 22.11.2017. године, добили смо Ваш одговор и техничке цртеже у pdf формату 23.11.2017. године, где се ништа не види и опет немамо захтевану информацију за димензије постојећег

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/2

пумпног агрегата. Молимо Вас да нам доставите техничке цртеже у високој резолуцији и у другом формату (jpg, tif) и да нам дате одговор за дужину постојеће пумпе мерено од површине ослањања пумпе до усисног звона пумпе.

ОДГОВОР 2:

Кота пода машинске хале износи 43,50 а кота дна црпилишта је 36,50. Висинска разлика од 7m је дужина која представља збир инсталационе дубине тј. дужине пумпе рачунато од пода машинске хале и усисног звона пумпе а то су величине које дефинише произвођач пумпи. Постојећи пумпни агрегат има дужину $L=6,62m$ и усисно звоно $0,38m$.

Наручилац ће на писани Захтев, потенцијалним Понуђачима доставити цртеже у траженом (jpg, tif) формату.

ПИТАЊЕ 3:

Молимо Вас да нам потврдите да тражена висина $H=4,82m$ тражене радне тачке ($Q=1000 l/s$ и $H=4,82m$) је мерена од висине радног кола пумпе или на излазној прирубници пумпе.

ОДГОВОР 3:

Величина $H=4,82m$ је разлика енергетских нивоа на излазу из пумпе и на улазу у пумпу и представља напор пумпе потребан за савладавање геодетске висине дизања и хидрауличких отпора дуж трасе тока воде кроз проточни тракт пумпне станице.

ПИТАЊЕ 4:

Због горе наведеног, молимо Вас да пролонгирасте период за достављање понуда за додатних 14 дана.

ОДГОВОР 4:

Рок за достављање понуда остаје исти, јавно отварање понуда је 07.12.2017. године.

Овај акт објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА

ЈН/2000/0367/2017

Сања Брзуловић

Сања Брзуловић

