	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/2

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВО
Улица Трг Краља Петра број 1
Број: 01.02.363805/37-2017
НЕГОТИН, 29.11.2017.
(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/2000/0367/2017, за набавку добара: Замена опреме у ЦС Рибњак у Малој Врбици, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
ЈН/2000/0367/2017**


Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Према тендерској спецификацији позиције 13. не постоји модел вентилатора ЦБТ. Молимо Вас да проверите да ли је ознака тачна (односно да ли је вентилатор можда ознаке ТЦБТ). Како је дат само проток ваздуха, потребна нам је информација да ли се ради о максималној или потребној количини ваздуха, као и податак о паду притиска, односно напору вентилатора, како бисмо вам доставили прецизну понуду. Како су у упиту двополни вентилатори (са великим бројем обртаја) претпостављамо да постоји пад притиска, Како су аксијални вентилатори са приручким спојем углавном намењени за каналски транспорт ваздуха, потребна нам је још информација о намени вентилатора. Могуће је да постоје алтернативна решења која би могла бити додатно понуђена.

ОДГОВОР 1:

Наручилац ће на постављено питање одговорити кроз измену Конкурсне документације, тако што ће кориговати техничку спецификацију на позицији 13.

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/2

Позиција под редним бројем 13 у спецификацији односи се на аксијални вентилатор типа ТЦБТ/2-355/1-А, 520W, 4000m³/h, 0,8А Бео техноклима или одговарајући. Намена вентилатора је проветравање просторије.

Овај акт објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА
ЈН/2000/0367/2017

Сања Брзуловић

