


| | | | |
|--|---------------------------------|------------------|----------|
|  | Додатне информације и појашњења | Ознака формулара | QF-G-029 |
| | | Број страна | 1/2 |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВО
Улица Трг Краља Петра број 1
Број: 01.05. - 364261 / 32 - 2017.
БЕОГРАД, 30. 11. 2017.
(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/2000/0370/2017, за набавку добара: Замена електро и машинске опреме у ЦС Приобаља ХЕ Ђердап 1, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
ЈН/2000/0370/2017**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:


У вези захтеваног услова за доказивање пословног капацитета, да је Понуђач испоручио добра која су предмет јавне набавке у задње три године, у минималном изосу од 120.000.000,00 динара, захтевано је да се доставља само Образац 6-Списак испоручених добара, стручне референце, са потписом и печатом од Понуђача. Потврда о референтним набавкама – Образац 5, са потписом и печатом од крајњег клијента није могуће да се обезбеди и пракса је да већи део крајњих клијената овај документ не жели да достави.

ОДГОВОР 1:

Наручилац остаје при условима и доказима за пословни капацитет које је навео у Конкурсној документацији.
Услов да је Понуђач у претходне три године, до дана отварања понуда, испоручио добра, која су предмет јавне набавке у минималном извосу од 120.000.000,00 динара, Понуђачи доказују достављањем Списка испоручених добара – стручне референце – Образац 6 и Потврдама о референтним набавкама – Образац 5.

ПИТАЊЕ 2:

У вези са нашим постављеним питањем за комплетне техничке цртеже од постојеће пумпе које смо поставили 22.11.2017. године, још немамо официјални одговор са Ваше стране. Молимо Вас да нам доставите техничке цртеже у високој резолуцији и у другом формату (jpg, tif) и да нам

| | | | |
|--|---------------------------------|------------------|----------|
|  | Додатне информације и појашњења | Ознака формулара | QF-G-029 |
| | | Број страна | 2/2 |

дате јасан одговор за дужину постојеће пумпе мерено од површине ослањања пумпе до усисног звона пумпе $L=?$.

ОДГОВОР 2:

Кота пода машинске хале износи 70.06, а кота дна црпилишта је 63.97. Усисно звоно треба да је постављено на висини t (препорученој од произвођача пумпи) од коте дна црпилишта, тј. кота дна усисног звона је $63.97+t$. На основу ових података инсталациона дубина, тј. дужина пумпе рачуната од коте пода машинске сале треба да буде $70.06-63.97-t$.

Наручилац ће на писани Захтев, потенцијалним Понуђачима доставити цртеже у траженом (jpg, tif) формату.

ПИТАЊЕ 3:

Молимо Вас да нам потврдите да тражене висине $H=6.65-2.05m$ и $X=6.1-2.9m$ тражене радне тачке ($Q=1500-2000 l/s$ и $Q=800-1100 l/s$) су мерене од висине радног кола пумпи или на излазној прирубници пумпе.

ОДГОВОР 3:

Величина H је разлика енергетских нивоа на излазу из пумпе и на улазу у пумпу и представља напор пумпе потребан за савладавање геодетске висине дизања и хидрауличких отпора дуж трасе тока воде кроз проточни тракт пумпне станице.

ПИТАЊЕ 4:

Због горе наведеног, молимо Вас да пролонгирасте период за достављање понуда за додатних 14 дана.

ОДГОВОР 4:

Рок за достављање понуда може бити одложен уколико Наручилац измени конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда.

Овај акт објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

