	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/2

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВО
Трг Краља Петра број 1

Број: 01.03-266909/59-2017
12.12.2017
(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/2000/0005/2017, за набавку добара: Систем за детекцију и дојаву пожара на систему Власинске ХЕ, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
ЈН/2000/0005/2017 - Систем за детекцију и дојаву пожара на систему
Власинске ХЕ**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:


Како треба да докажемо тражене техничке карактеристике које сте навели под ознакама: а, б, в, г, д, ђ, е, ж?

ОДГОВОР 1:

У сврху доказивања тражених карактеристика неопходно је попунити у Обрасцу 2 – Образац структуре цене, колону 9 - Назив произвођача добара, модел, ознака добра, а пожељно је уз понуду приложити технички лист произвођача опреме и означити (маркирати) тражену карактеристику са уношењем ознаке: а, б, в, г, д, ђ, е, ж поред маркираног текста, која указује на испуњеност траженог услова.

ПИТАЊЕ 2:

За конвенционалну сирену под траженим карактеристикама а) захтевате селекцију више од 10 тонова. Не разумемо зашто Вам је потребно више од 10 тонова. Молимо за објашњење.

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/2

ОДГОВОР 2:

Наручилац је у техничкој спецификацији за конвенционалне сирене захтевао селекцију више од 10 тонова из разлога комплексности погона система Власинских хидроелектрана у којима већ постоји велики број аларма, па је стога неопходно да постоји селекција више од 10 тонова како би се разликовао тон система за детекцију и дојаву пожара од осталих.

Овај акт објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА



JH/2000/0005/2017