

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВО

Трг Краља Петра број 1
Број: 01.03. - 25.37/81/23-2017
СУРАУЛИЦА, 25-12-2017
(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/2000/0153-1/2017, за набавку добара: Резервни делови за електро опрему, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
ЈН/2000/0153/2017 - Резервни делови за електро опрему

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Партија 3, поз.5:

У захтеву сте навели да радна температура уређаја треба да буде у опсегу од -15 до 40°C.

Код свих Арс -ових упсева радна температуре се креће од 0-40 степени целзијуса, док се наведена температура од -15 до + 45°C, односи на температуре складиштења УПС-а, а то је и податак који се налази на сајту.

Молим за проверу коју радну температуру треба да има Упс?

ОДГОВОР 1:

Наручилац ће на постављено питање одговорити изменом конкурсне документације.

Овај акт објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

ЈН/2000/0153/2017