

М. 01. - 188815/49-2017

14.12.2017.

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП
Трг краља Петра бр. 1
Кладово

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/2000/089/2017, за набавку добара: Мерно-регулациона опрема, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈН/2000/0089/2017**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева даје следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊА:

„Партија 7:

Позиција 2 - Да ли је потребно понудити магнет за тражени претварач?

Позиција 3 - Управљачка ручица BTL2-GS10-0060-A се не производи у дужини 60mm као што је према Вашој ознаци. Најкраћа дужина је 75mm. Да ли можемо да понудимо ову дужину (ознака би била BTL2-GS10-0075-A)?

Позиције 2 и 3 - Да ли је потребно понудити конекторе за тражене претвараче? Уколико јесте молим да дефинишете да ли је потребно понудити рава или угаони, без кабла или са каблом (и која дужина).”

ОДГОВОРИ:


Позиција 2 – није потребан магнет за тражени претварач.

Позиција 3 - BTL2-GS10-0075-A је одговарајући и може се понудити.

Позиције 2 и 3 – није потребно понудити конекторе.

Овај акт се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈН/2000/0089/2017


Тома Ташић, дипл. правник