

01.01. - 188815/57-017  
21.12. 2017

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП  
Трг краља Петра бр. 1  
Кладово

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/2000/089/2017, за набавку добара: Мерно-регулациона опрема, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈН/2000/0089/2017

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева даје следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ:**

**„Партија 4**

Позиција 1 - Да ли је потребно да тражени манометар има LED дисплеј (ред, 4-digits) или LCD дисплеј (green backlighting, 7-digits)?

Позиција 2 - Молим Вас за тачну ознаку потребног контролера.”

**ОДГОВОР:**

Позиција 1 – Тражени дигитални манометар мора имати карактеристике наведене у спецификацији, а дисплеј може бити или LED или LCD.

Манометри које ми имамо у погону су са LCD green backlighting дисплејем.

Позиција 2 – Потребан је контролер:

SIEMENS LOGO 230 RC

Каталошки број: 6ED1 052-1FB00-0BA5

AC/DC 115....240V

INPUT 8xAC/DC

OUTPUT 4xRELAY/10A

Модул за проширење:

SIEMENS DM8 230R

Каталошки број: 6ED1 055-1Fb00-0BA1


AC/DC 115....240V

INPUT 4xAC/DC

OUTPUT 4xRELAY/5A

Овај акт се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈН/2000/0089/2017

  
Тома Ташић, дипл. правник