

01.01.-311615/49-2017
01 DEC 2017

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП
Трг краља Петра бр. 1
Кладово

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/2000/0095/2017, за набавку добара: Прикључци, арматуре, спојни и везни материјал за хидрауличку опрему, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈН/2000/0095/2017

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева даје следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊА:

„1. Позиција 51 прикључак SMP 20 - G1/4 мерни за манометар. Прикључак је са неповратним вентилом, навојном везом M16x2, заштитном капицом и заптивком. Увидом у каталог PPT-ARMATURE чија је ово ознака, пише да је овај прикључак БЕЗ вентила и заштитне капе.

Да ли ћете исправити опис ове позиције?

2. За ову позицију 51 прикључак SMP20-G1/4 могуће је понудити и одговарајући прикључак.

Да ли ћете прихватити као одговарајући прикључак чија је дужина L=50 mm, а не 54 као код референтног, као и растојање између навртки од 11 mm, а у документацији тражите максимално 10 mm ? Остале коте су идентичне.

3. Да ли ћете прихватити као одговарајуће прикључке за позиције 90,91,92 оне чија је укупна дужина 54,59,59 mm уместо 74,76,76 mm ?

4. У колони 9 Обрасца структуре цене треба да се наведе назив произвођача, модел и ознака добара. У случају када страни произвођач има генералног дистрибутера за Србију ко се уписује као произвођач а ознаке су исте?

5. За позицију 7 стоји прикључак TRE 18 YB/M26X1.5, а треба да стоји TRE 18NB/M26X1.5, јер не постоји 18 YB, већ 18 NB.

6. За позицију 79 стоји прикључак E 30 L, а треба E 30 T."

ОДГОВОР:


1. Наручилац неће изменити конкурсну документацију. Спецификацијом се тражи прикључак са неповратним вентилом, навојном везом и заштитном капом и потребно је испоручити такав прикључак. Када код произвођача наручите овај прикључак са описом који стоји у спецификацији он ће вам испоручити такав прикључак, са неповратним вентилом, навојном везом и заштитном капом. Такве прикључке наручилац има монтиране

2. Наручилац неће изменити конкурсну документацију. Разлог је место уградње код наручиоца односно потребе наручиоца су такве.

3. Наручилац неће прихватити овакве прикључке. Позиције 90, 91, 92 треба да буду по конструкцији и димензијама у потпуности према спецификацији и техничким условима, због места уградње у инсталацији.
4. Уписујете назив произвођача
5. За позицију 7 спецификације: Треба да стоји прикључак TRE 18 NB/M 22x1.5. Наручилац је извршио измену конкурсне документације.
6. Тешки ред је без ознаке Т. Наручилац је урадио измену у другој измени конкурсне документације.

Овај акт се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈН/2000/0095/2017


Тома Ташић, дипл. правник