

01.01.-311615/50-2017

01 DEC 2017

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП

Трг краља Петра бр. 1

Кладово

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/2000/0095/2017, за набавку добара: Прикључци, арматуре, спојни и везни материјал за хидрауличку опрему, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈН/2000/0095/2017

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева даје следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ бр 1:

„Везано за јавну набавку број ЈН/2000/0095/2017 постављамо следећа питања:
Образац 3.6 Техничка спецификација са техничким описом и структуром цена
Рбр 5. TRE 14 YB/M 18x1.5

Овај прикључак на каталогу "Pililas", одакле је ознака, не постоји већ је навој M20x1.5, као што је и по стандарду. Питање: Да ли је у питању грешка?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 1:

Није у питању грешка, наручилац остаје при својим захтевима.

ПИТАЊЕ БР. 2:

Рбр 7. TRE 18 YB/M 26x1,5

Овај прикључак на каталогу "Pililas", одакле је ознака, не постоји већ као TRE 18 NB/M 22x1.5, као што је и по стандарду. Питање: Да ли је у питању грешка?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 2

У питању је грешка, Наручилац ће изменити конкурсну документацију и продужити рок за подношење понуда.

ПИТАЊЕ БР. 3:

Рбр 79. E30-L

Овај прикључак на каталогу "PPT Armature", одакле је ознака, не постоји већ је ознака E30-T (тешки ред), као што је и по стандарду. Питање: Да ли је у питању грешка?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 3:

У питању је грешка, Наручилац ће изменити конкурсну документацију и продужити рок за подношење понуда.

ПИТАЊЕ БР. 4:

Рбр 8. TRE 06 NB/M 12x1.5

По важећим стандардима (ISO 9974 i ISO 8434-1) ови адаптери се раде само као тешки ред за цев 6 због чега и не постоје у програму свих водећих светских произвођача (PPT Armature, Parker, Aeroquip, Hansa-Flex) већ једино код Polilasa и то са ознаком TRE 06 NB/M 12x1.5 PLX. Будући да са техничке стране нема никаквих сметњи да се уместо адаптера лаког реда стави адаптер тешког реда питање је да ли можемо да понудимо адаптер тешког реда тамо где је тражен лаки ред.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 4:

Наручилац остаје при својим захтевима.

Наручиоцу је потребан прикључак TRE 06 NB/M 12x1.5mm (за лаки ред) као што је тражен и у документацији. За тешки ред је навој M14x1.5mm.

ПИТАЊЕ БР. 5:

Рбр 10. TRE 08 NB/M 14x1.5

По важећим стандардима (ISO 9974 i ISO 8434-1) ови адаптери се раде само као тешки ред за цев 8 због чега и не постоје у програму свих водећих светских произвођача (PPT Armature, Parker, Aeroquip, Hansa-Flex) већ једино код Polilasa и то са ознаком TRE 08 NB/M 14x1.5 PLX. Будући да са техничке стране нема никаквих сметњи да се уместо адаптера лаког реда стави адаптер тешког реда питање је да ли можемо да понудимо адаптер тешког реда тамо где је тражен лаки ред."


ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 5:

Наручилац остаје при својим захтевима.

Наручиоцу су потребни прикључци TRE 08 NB/M 14x1.5mm (за лаки ред). За тешки ред је навој M16x1.5mm.

Овај акт се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈН/2000/0095/2017


Тома Ташић, дипл. правник