

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВО
Трг краља Петра 1, 19320 Кладово
Број: 01.05.-234137/57-2017
Београд, 20.12.2017.г.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2000/0193/2017**, за набавку услуга: Услуге одржавања далековода и ТС у приобаљу, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. ЈН/2000/0193/2017**

1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

На страни 80/147 и 81/147, тачка 16 захтевана је испорука спојног поља типа 8DJH „SIEMENS“, 24Kv, 630A, 16kA/1s, где се поред осталог наводи капацитивни индукатор напона типа VOIS R+ и конектори са доње стране за прикључење сувих каблова са носачима.

Молим вас да потврдите да је потребно понудити спојну ћелију која представља наставак сабирница и која у својој конструкцији нема индикатор напона типа VOIS R+ и прикључке за суве каблове.

ОДГОВОР 1:

Понуђач је у обавези да понуди спојну ћелију која представља наставак сабирница и која у својој конструкцији нема индикатор напона типа VOIS R+ и прикључке за суве каблове.

2.

Овај акт објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈН/2000/0193/2017

Михајло Герун
Предраг Драшковић
Марина Симоновић

