

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД - ОГРНАК ХЕ Ђердап
Улица Трг краља Петра број 1
Број: 01.05 - 343097/27-2017.
БЕОГРАД, 04.12.2017.
(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/2000/0169/2017, за набавку добара: Дизел агрегат 250 kW, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. ЈН/2000/0169/2017

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

С обзиром да нудимо агрегат са најквалитетнијим Волво мотором који има доста мању потрошњу горива од стандардних дизел мотора, да ли је прихватљиво да понудимо агрегат са резервоаром запремине 470 литара?
Ово посебно из разлога што гориво у резервоару не сме бити старије од 1,5 године, после ког рока се мора мењати, па ако агрегат не ради количина горива за замену (600l) би била већа.

ОДГОВОР 1:

Запремина резервоара за гориво треба да буде како је захтевано у Спецификацији у Конкурсној документацији, односно да резервоара за гориво у шасији агрегата буде запремине најмање 600l.

КОМИСИЈА
Драган Јовић 
