	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/3

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД - ОГРНАК ХЕ Ђердап
Улица Трг краља Петра број 1
Број: 01.05. - 343097/28 - 2017
Београд, 04. 12. 2017.
(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/2000/0169/2017, за набавку добара: Дизел агрегат 250 kW, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. ЈН/2000/0169/2017**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

На страни 12 тендерске документације тражи се важећи сертификат о акредитацији лабораторије.

Важећи сертификат о акредитацији лабораторије, која ће бити ангажована за испитивање тестирање готовог производа на пробном столу на радним параметрима, према стандардима ISO/IEC 17025 са обимом акредитације лабораторије према стандарду ISO 8528.

Све акредитације у Србији издаје фирма Акредитационо тело Србије коју је основала Влада РС.

Акредитације се деле у три типа:


-Акредитована Лабораторија за испитивање и еталонирања (SRPS 17025)

-Акредитовано контролно тело (SRPS 17020)

-Акредитовано сертификационо тело (SRPS 17011) (за сертификацију особља, сертификацију производа или сертификацију система управљања)

Акредитована лабораторија за испитивање и еталонирање издаје Извештај о испитивању тј. о еталонирању, Акредитовано контролно тело издаје Извештај о контролисању, а Акредитовано сертификационо тело издаје Сертификат о усаглашености.

Претрагу свих метода и акредитованих фирми у Србији можете вршити у регистру АТЦ-а. Када се укуца број стандарда који се спомиње на страници 12, „8528“ видимо да само једна фирма у Србији има акредитован стандард SRPS 8528-9 Испитивање вибрација неротирајућих делова код клипних машина, а то није SRPS 8528-10 који се захтева према тендерској документацији тј. према предмету испитивања. Према томе из наведеног се може видети да ниједна

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/3

фирма у Србији нема акредитован SRPS 8528-10. Ни стандард 88528 нико није акредитовао у Србији. Наведени стандард 8528-10 није метод. Он представља смернице и услове испитивања при којима се врши испитивање по методи дефинисаној у SRPS 3744 или SRPS 3746 - ова два стандарда су методе (тачка 7 стандарда).

На страни 41 стоји:

-бука при 75% оптеречења на 1m до 78 db

(A) према стандарду 2000/14/EC, ISO 8528, а на 7m до 69 db (A)

Ово је текст из SRPS 8528-10 тачка 9.2 - (75% снаге)

Овде је грешка у тексту тендерске документације:

2000/14/EC није стандард то је директива европске комисије која је преточена у наш правилник: *Правилник о буци коју емитује опрема која се употребљава на отвореном простору („Сл. Гласник РС“ бр.1/13)* и непотребно је позивати се на европске нормативе уколико постоје наши идентични.

У складу са наведеним молим да измените тендерску документацију.

ОДГОВОР 1:

У тексту Конкурсне документације на страни 12. стоји: *„Важећи сертификат о акредитацији лабораторије, која ће бити ангажована за испитивање (тестирање) готовог производа на пробном столу на радним параметрима, према стандарду ISO/ IEC 17025 са обимом акредитације лабораторије према стандарду ISO 8528“*, то значи да лабораторија треба да буде акредитована у складу са наведеним стандардом *SRPS ISO/IEC 17025:2006 – Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање.*

Уколико ниједна фирма у Републици Србији није акредитовала Лабораторију за испитивање у складу са наведеним стандардом, то вероватно значи да у Републици Србији нема произвођача наведене опреме.

Стандарди из серије SRPS ISO 8528 дефинишу потребне особине електричних генератора наизменичне струје погоњене клипним мотором са унутрашњим сагоревањем, пример:

SRPS ISO 8528-1:2012 – Електрични генератори наизменичне струје погоњени клипним мотором са унутрашњим сагоревањем – Део 1: Примена, називне и погонске карактеристике.

Стандарди се могу наћи на сајту Института за стандардизацију Србије www.iss.rs. Наручилац у одговору на наведене примедбе неће наводити стандарде.

Као што је и наведено у Конкурсној документацији на страни 20, тражени уређај треба да буде испитан и о томе да буде достављен Извештај у складу са стандардом *SRPS EN 88528-11:2010 – Производне јединице наизменичне струје које покрећу клипни мотор са унутрашњим сагоревањем – Део 11: Ротациони непрекидни системи – Захтеви за перформансе и методе испитивања.*

У Конкурсној документацији нигде није наведено да је 8528-10 метода.