	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/4

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВО
Улица Трг Краља Петра број 1
Број: 01.05.363805/54-2017.
БЕОГРАД, 07.12.2017.
(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/2000/0367/2017, за набавку добара: Замена опреме у ЦС Рибњак у Малој Врбици, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
ЈН/2000/0367/2017**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

У првој измени конкурсне документације за ЈН/20000367/2017 –Замена опреме у ЦС Рибњак у Малој Врбици направили сте грешку. Измена се односи на банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року и на писмо о намери банке за издавање те гаранције. У тексту садржаја изјаве о намерама банке навели сте да је рок важности од уговореног рока, а требало би од гарантног.

ОДГОВОР 1:

Наручилац ће на ово питање одговорити кроз Измену конкурсне документације тако што ће кориговати податке у Садржају Изјаве о намерама банке.


ПИТАЊЕ 2:

У конкурсној документацији у предмеру и предрачуну радова „спецификација добара за замену електро и машинске опреме ЦС приобаља ХЕ Ђердап“ под редним бројем 11.2 дато је: „Водоотпорни кабл 704-1670-0X, IP68, 30m или одговарајући“.

Због недостатака информација молимо Вас да нам пошаљете детаљну спецификацију водоотпорног кабла.

ОДГОВОР 2:

Водоотпорни кабл позиција 11.2 спецификације ЈН2000/0367/2017 се односи на мерач протока дефинисан позицијом 11.1 исте спецификације. Ове две позиције 11.1 и 11.2 дате су одвојено због повећане класе заштите поменутог кабла, IP68, који због тога није саставни део испоруке мерача протока дефинисаног позицијом

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/4

11.1. Остале карактеристике кабла дате су његовом ознаком а за одговарајући мерач протока.

ПИТАЊЕ 3:

У конкурсној документацији у додатним условима за учешће у поступку ЈН из чл. 76 закона, за пословни капацитет се тражи да је понуђач у претходне три године до дана отварања понуда испоручио добра која су предмет ЈН минималне вредности 120.000.000,00.

С обзиром да се у 2017. години још увек реализују уговори а у обрасцу 5 – потврда о референтним набавкама се тражи датум реализације уговора, да ли можете да промените услов испуњења овог захтева и да се за период референтне набавке узме период од 2014. до 2016. године, или да се у обзир узму приремене ситуације (као део реализованог уговора).

ОДГОВОР 3:

Наручилац не признаје привремене ситуације испоручених и уграђених добара већ само реализоване уговоре, што се из образаца, број 5- потврда о референтним набавкама и број 6 – списак испоручених добара-стручне референце, може и видети.

ПИТАЊЕ 4:

У конкурсној документацији у предмеру и предрачуна радова „спецификација добара за замену електро и машинске опреме ЦС приобаља ХЕ Ђердап“ под редним бројем 28. дато је :

а) Монтажа мерача нивоа и носача у оба црпилишта и канал (3+3) на положај према цртежу 109023 и упутству произвођача.

б) Монтажа мерача нивоа и носача у Дунав (1+1) на положај према цртежу 109023 и упутству произвођача.

в) Постављање мерача са носачима минималног и максималног нивоа у оба црпилишта PIN1 и PIN2 (видети електро део пројекта) или одговарајуће (2+2+2). После уградње и повезивања урадити баждарење мерача нивоа по упутству и препорукама испоручиоца. По потреби за баждарење ангажовати стручно обучено лице. Комплет подразумева све напред наведено под а), б) и в), Обрачун по комплекту.“

Да ли су мерачи из позиције 28 предмет ове јавне набавке, односно да ли је понуђач дужан да набави и испоручи мераче? Ако јесте, молимо Вас да нам дате податак који тип мерача нивоа је у питању, пошто у прилозима немамо дат електро пројекта и цртеж 109023 према коме се мерачи постављају.

ОДГОВОР 4:

Мерачи нивоа нису део спецификације ЈН/2000/0367/2017 односно, нису предмет ове набавке.