


	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	1/52

НАРУЧИЛАЦ
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ул. Царице Милице бр. 2 Београд
Огранак ХЕ ЋЕРДАП
Трг краља Петра број 1, 19320 Кладово

ПРВА ИЗМЕНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА:
РЕМОНТ ЕЛЕКТРОХИДРАУЛИЧКЕ ОПРЕМЕ
ЈАВНА НАБАВКА РЕДНИ БРОЈ ЈН/2000/0205/2017

(број 01.05.-328906/25 од 25.12.2017. године)

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	2/52

На основу чл. 63 и чл. 54 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012) („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија је сачинила

ПРВУ ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА:
РЕМОНТ ЕЛЕКТРОХИДРАУЛИЧКЕ ОПРЕМЕ
ЈАВНА НАБАВКА РЕДНИ БРОЈ ЈН/2000/0205/2017

1.

У делу 3. конкурсне документације – Техничка спецификација у оквиру Партије 1: Сервис ЕХ компоненти за погоне на ПБ, УГ И БП, Наручилац додаје позицију 4:

- Сервоентил двостепени кат.број 86-15140-2

Потребно је:

- заменити мањи клип поз.3, кат. број 86-15143-2 са навојем М6. Нови клип-мањи треба да је у потпуности према документацији која се доставља,
- заменити све заптивке на спојевима делова сервоентила и у самом сервоентилу,
- израдити и монтирати на клип (једног сервоентила) виљушку- склоп поз. 12, Испитати према техничким условима који су дати у прилогу.


2.

У делу 3. конкурсне документације . – Технички услови у оквиру Партије 1: Сервис ЕХ компоненти за погоне на ПБ, УГ И БП, Наручилац мења услов:

– према техничким условима за испитивање овог вентила, који су дати у прилогу, извршити статичко и динамичко испитивање вентила сигурности, а у склопу са електромагнетним разводником, и подесити притисак отварања на 165баг. За испитивање вентила сигурности пружалац услуга је у обавези да формира електрохидрауличку шему дату у техничким условима;

Тако да сада гласи:

- према техничким условима за испитивање овог вентила, који су дати у прилогу, извршити функционално испитивање вентила сигурности статичко и динамичко испитивање вентила сигурности, а у склопу са електромагнетним разводником, и подесити притисак отварања на 165баг. За испитивање вентила сигурности пружалац услуга је у обавези да формира електрохидрауличку шему дату у техничким условима.

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	3/52

3.

У делу 3. конкурсне документације . – Технички услови у оквиру Партије 1: Сервис ЕХ компоненти за погоне на ПБ, УГ И БП, Наручилац додаје услов:

– Хидраулички електромагнетни разводник к.бр. 86-15120 са електромагнетом 48V,DC

Карактеристике хидрауличног електромагнетног разводника су:

- разводник ради у електрохидрауличкој инсталацији сервомотора брзих предтурбинских затварача,
- напон напајања 48V,DC
- снага магнета 30W,
- трајност оптерећења 100%,
- радни притисак 110bar,
- максимални притисак 165bar,
- притисак статичког испитивања 200bar,
- разводник има механизам (уређај) за забрављивање клипа у доњем положају, када је разводник активиран,
- микропрекидач сигнализације да је разводник активиран или не.

На разводнику треба урадити следеће:

- урадити нови клип према телу разводника. Испоштовати димензије дате на цртежима клипа, тела разводника и склопа. Клип се у телу разводника мора кретати без запињања и заглављивања.
- На местима где по цртежу постоје опруге, уколико их на постојећим разводницима нема, монтирати нове опруге (ком.2) са обе стране клипа по једна опруга,
- Разводници се шаљу без клипа, механизма за забрављивање клипа и микропрекидача сигнализације положаја разводника. Све делове који недостају (овде наведени и они делови који нису овде наведени) урадити нове, према документацији која је достављена и монтирати при склапању разводника према склопном цртежу разводника,
- Заменити све заптивке,
- Заменити или у случају да је то технички неизводљиво сервисирати стари електромагнет једносмерне струје и микропрекидач, електромагнетом и прекидачем истих техничких карактеристика и истих димензија,
- извршити функционално статичко и динамичко испитивање електромагнетног разводника у склопу са електромагнетом на радном притиску 110бага. При испитивању:
 - o не сме да дође до опадања притиска,
 - o не сме бити процуривања.
 - o проверити рад механизма за забрављивање клипа. Механизам треба да ради без запињања и заглављивања штипаљки механизма.

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	4/52

- проверити прораду микропрекидача за сигнализацију положаја клипа (користи се мирни контакт)

Напомена: Сви електромагнети свих претходно поменутих разводника морају бити конструкцијски израђени тако да се без алата могу демонтирати са разводника и без демонтаже самог разводника из хидрауличке инсталације. Уколико се на сваком разводнику монтира нови електромагнет или се усвоје нови електромагнетни разводници (у потпуности идентични старим) прикључак електромагнета мора бити конектором који ће бити испоручени са електромагнетним разводницима или вентилима. Конектори морају бити са вијком за фиксирање (спречавање испадања). Сви електромагнетни разводници морају на конектору или телу разводника имати LED индикацију присуства напона. Сви разводници или вентили морају имати помоћни преклопни контакт 220VAC, 5A за детекцију положаја разводника или вентила. Сви електромагнети морају бити предвиђени за трајни рад.

Сервовентил двостепени кат.број 86-15140-2

Двостепени сервовентил има улогу да из потисног вода хидрауличке инсталације, када се активира, одводи одређену количину уља и шаље је у резервоар. Смер протицања уља је од А према В. Двостепени сервовентил се састоји од: тела поз.1, диференцијалног клипа поз.2, опруге поз.5, серво клип поз.3 и поклопац поз.10. Сервовентил је преко виљушке поз. 12, кат. број 86-15147-2, повезан са инсталацијом, тј. са механизмом селсина.

На постојећим сервовентилима, у току експлоатације, дошло је до:

- лома мањег клиппа поз.3, кат. број 86-15143-2 на месту навоја М6,
- процуривања (ван вентила) на заптивки-манжета А6х12 поз.16.


Потребно је:

- урадити клип поз.3 сервовентила, у потпуности, према техничкој документацији у прилогу.
- заменити све заптивке; Све заптивке треба да су за адекватне услове рада сервооентила, мах. притисак 200bar, радни притисак 160bar, мах. проток 170l/min., хидраулично уље DHV32, материјал 80NBR M00878.
- извршити функционално статичко и динамичко испитивање вентила на притисак од 165bar.

Све горе наведене електро хидрауличке компоненте функционишу у хидрауличким инсталацијама у којима је радни медијум хидраулично уље DHV32 и Mobil DT15 oil.

ОПШТИ УСЛОВИ

- Наручилац ће Извођачу доставити све компоненте из спецификације потребне за сервисирање, а Извођач ће са радовима започети након пријема истих.
- Извођач ће сервисирати старе електромагнете и микропрекидаче. У случају да извођач не може сервисирати електромагнете и микропрекидаче исте може заменити новим, задржавајући идентичан начин функционисања као и стари ел. магнети и микропрекидачи и остале карактеристике из техничких услова.

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	5/52

-
- При сервисирању свих компоненти Извођач је у обавези да испоштује све димензије из техничких цртежа.
- Извођач ће Наручиоца обавестити о датуму испитивања свих сервисираних компоненти. Присуство Наручиоца на испитивању свих компоненти спецификације је обавезно.

Извођач је у обавези да за испитивање сваке компоненте спецификације обезбеди инсталацију идентичну инсталацији која је дата у техничким условима сваке компоненте.

- Извођач ће, са Наручиоцем саставити и потписати Записник о извршеним радовима на компонентама из спецификације. Записник ће потписати Извођач и Наручиоц.
- Гаранција за сервисирани делове из спецификације треба да је 12 (дванаест) месеци.

Уз Техничке услове и Спецификацију наручилац доставља и све техничке цртеже (којима располаже) за све компоненте спецификације.;

4.

У делу 3. конкурсне документације тачка 3.2. – Место извршења услуга у оквиру Партије 1: Сервис ЕХ компоненти за погоне на ПБ, УГ И БП, Наручилац мења услов:

- Партија 1: Магацин „Караташ“ – погон ХЕ Ђердап 1, Кладово;

Тако да сада гласи:

- Партија 1: Место извршења услуга је код пружаоца услуга.

5.

У делу 3. конкурсне документације тачка 3.3. – Гарантни рок у оквиру Партије 1: Сервис ЕХ компоненти за погоне на ПБ, УГ И БП, Наручилац мења услове гарантног рока:

Партија 1: 12 (дванаест) месеци од дана завршетка пружања услуга, пуштања у рад и потписивања Записника о пруженим услугама

	<p align="center">Измена конкурсне документације</p>	<p align="center">Ознака формулара</p>	<p align="center">QF-G-030</p>
		<p align="center">Број страна</p>	<p align="center">6/52</p>

Тако да сада гласи:

- Партија 1: 12 (дванаест) месеци од дана завршетка пружања услуга и потписивања Записника о пруженим услугама

6.

У делу 3. конкурсне документације тачка 3.3. – Квалитативни и квантитативни пријем, Наручилац мења услов:

– Квалитативни и квантитативни пријем се врши за сваку појединачну услугу, о чему се води Записник о пруженој услузи коју потписују представник Пружаоца и представник Корисника услуге;

Тако да сада гласи:

– Партија 1: Квантитативни и квалитативни пријем се врши збирно за све позиције спецификације и води се један Записник о свим пруженим услугама који потписују представник Пружаоца и представник Корисника услуга;

– Партија 2 и 3: Квалитативни и квантитативни пријем се врши за сваку појединачну услугу, о чему се води Записник о пруженој услузи коју потписују представник Пружаоца и представник Корисника услуге.

7.

У делу 4.2. конкурсне документације тачка 7. За Партију 1: Сервис ЕХ компоненти за погоне на ПБ, УГ И БП, Наручилац додаје **додатни услов:**

– Партија 1:

Услов:

- 1. (једног) дипломираног машинског инжењера са лиценцом 332.

Доказ:

Фотокопија лиценце и потврда инжењерске коморе о важности исте.

8.

У делу 6. конкурсне документације, тачка 6.13. – Гарантни рок у оквиру Партије 1: Сервис ЕХ компоненти за погоне на ПБ, УГ И БП, Наручилац мења услове гарантног рока:

- Партија 1: 12 (дванаест) месеци од дана завршетка пружања услуга, пуштања у рад и потписивања Записника о пруженим услугама;

	<p align="center">Измена конкурсне документације</p>	<p align="center">Ознака формулара</p>	<p align="center">QF-G-030</p>
		<p align="center">Број страна</p>	<p align="center">7/52</p>

Тако да сада гласи:

- Партија 1: 12 (дванаест) месеци од дана завршетка пружања услуга и потписивања Записника о пруженим услугама.

9.

У делу 6. конкурсне документације, тачка 6.14. – Начин и услови плаћања, Наручилац мења начин и услове плаћања:

Наручилац се обавезује да изабраном Понуђачу плати извршену Услугу у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна, издатог на основу прихваћеног и одобреног Записника о пруженим услугама, потписаног од стране овлашћених представника Уговорних страна;

Тако да сада гласи:

Партија 1: Наручилац се обавезује да изабраном понуђачу плати извршене Услуге, након испоруке комплетно свих позиција спецификације у магацин корисника услуга и потписивања Записника о пруженим услугама потписаног од стране овлашћених представника Наручиоца и Понуђача - без примедби, у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна;

Партија 2 и 3: Наручилац се обавезује да изабраном Понуђачу плати извршену Услугу у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна, издатог на основу прихваћеног и одобреног Записника о пруженим услугама, потписаног од стране овлашћених представника Уговорних страна.

10.

У делу конкурсне документације који се односи на обрасце, тачка Образац 1 – Образац понуде у оквиру тачке 5, Наручилац мења позицију која се односи на рок и начин плаћања:

Наручилац се обавезује да изабраном Понуђачу плати извршену Услугу у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна, издатог на основу прихваћеног и одобреног Записника о пруженим услугама, потписаног од стране овлашћених представника Наручиоца и Понуђача;

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	8/52

Тако да сада гласи:

Партија 1: Наручилац се обавезује да изабраном понуђачу плати извршене Услуге, након испоруке комплетно свих позиција спецификације у магацин корисника услуга и потписивања Записника о пруженим услугама потписаног од стране овлашћених представника Наручиоца и Понуђача - без примедби, у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна;

Партија 2 и 3: Наручилац се обавезује да изабраном Понуђачу плати извршену Услугу у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна, издатог на основу прихваћеног и одобреног Записника о пруженим услугама, потписаног од стране овлашћених представника Уговорних страна

11.

У делу конкурсне документације који се односи на обрасце, тачка Образац 1 – Образац понуде у оквиру тачке 5, Наручилац мења позицију која се односи на гарантни рок:

Гарантни рок за пружене услуге и испоручена добра не може бити краћи од:

Партија 1: 12 (дванаест) месеци од дана завршетка пружања услуга, пуштања у рад и потписивања Записника о пруженим услугама;

Партија 2 и 3: 18 (осамнаест) месеци од дана завршетка пружања услуга, пуштања у рад и потписивања Записника о пруженим услугама;

Тако да сада гласи:

Гарантни рок за пружене услуге и испоручена добра не може бити краћи од:

Партија 1: 12 (дванаест) месеци од дана завршетка пружања услуга и потписивања Записника о пруженим услугама;

Партија 2 и 3: 18 (осамнаест) месеци од дана завршетка пружања услуга, пуштања у рад и потписивања Записника о пруженим услугама.


12.

У делу конкурсне документације који се односи на обрасце, тачка Образац 2 – Образац структура цене у оквиру Партије 1: Сервис ЕХ компоненти за погоне на ПБ, УГ И БП, Наручилац додаје позицију 4:

Сервовентил двостепени кат.број 86-15140-2

Потребно је:

- заменити мањи клип поз.3, кат. број 86-15143-2 са навојем М6. Нови клип-мањи треба да је у потпуности према документацији која се доставља,

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	9/52

- заменити све заптивке на спојевима делова сервоventила и у самом сервоventилу,
 - изградити и монтирати на клип (једног сервоventила) виљушку- склоп поз. 12,
- Испитати према техничким условима који су дати у прилогу

13.

У моделу уговора (део 8. конкурсне документације), мења се члан 3:

Корисник услуге се обавезује да изабраном Пружаоцу услуге плати извршену Услугу у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна издатог на основу прихваћеног и одобреног Записника о пруженим услугама, потписаног од стране овлашћених представника Уговорних страна.

Рачун мора да гласи на: Јавно предузеће електропривреде Србије Београд, ул. Царице Милице 2, ПИБ:103920237, Огранак ХЕ Ђердап, Кладово, Трг краља Петра број 1, 19 320 Кладово.

Адреса за доставу рачуна је: ЈП „ЕПС“ Београд, огранак ХЕ Ђердап, Трг краља Петра број 1, 19 320 Кладово.

У испостављеном рачуну, изабрани Понуђач је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години;

Тако да сада гласи:

Партија 1:

Наручилац се обавезује да изабраном понуђачу плати извршене Услуге, након испоруке комплетно свих позиција спецификације у магацин корисника услуга и потписивања Записника о пруженим услугама потписаног од стране овлашћених представника Наручиоца и Понуђача - без примедби, у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна;

Партија 2 и 3:

Наручилац се обавезује да изабраном Понуђачу плати извршену Услугу у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна, издатог на основу прихваћеног и одобреног Записника о пруженим услугама, потписаног од стране овлашћених представника Уговорних страна.

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	10/52

Рачун мора да гласи на: Јавно предузеће електропривреде Србије Београд, ул. Царице Милице 2, ПИБ:103920237, Огранак ХЕ Ђердап, Кладово, Трг краља Петра број 1, 19 320 Кладово.

Адреса за доставу рачуна је: ЈП „ЕПС“ Београд, огранак ХЕ Ђердап, Трг краља Петра број 1, 19 320 Кладово.

У испостављеном рачуну, изабрани Понуђач је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години

14.

У моделу уговора (део 8. конкурсне документације), мења се члан 4:

Пружалац услуге се обавезује да Кориснику услуге у току реализације овог Уговора, достави следеће:

- Записнике о пруженим услугама и њима припадајуће рачуне;

Корисник услуге има право да, након пријема Записника о пруженим услугама, достави примедбе Пружаоцу услуге у писаном облику или да достављени Записник о пруженим услугама прихвати и одобри у писаном облику. Сви Записници о пруженим услугама морају бити прихваћени и одобрени од стране овлашћених представника за праћење и реализацију Уговора на страни Корисника услуге;

Тако да сада гласи:

Партија 1:

Пружалац услуге се обавезује да Кориснику услуге у току реализације овог Уговора, достави следеће:

- Записник о пруженим услугама и њему припадајући рачун;

Корисник услуге има право да, након пријема Записника о пруженим услугама, достави примедбе Пружаоцу услуге у писаном облику или да достављени Записник о пруженим услугама прихвати и одобри у писаном облику. Записник о пруженим услугама мора бити прихваћен и одобрен од стране овлашћених представника за праћење и реализацију Уговора на страни Корисника услуге;

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	11/52

Партија 2:

Пружалац услуге се обавезује да Кориснику услуге у току реализације овог Уговора, достави следеће:

- Записнике о пруженим услугама и њима припадајуће рачуне;

Корисник услуге има право да, након пријема Записника о пруженим услугама, достави примедбе Пружаоцу услуге у писаном облику или да достављени Записник о пруженим услугама прихвати и одобри у писаном облику. Сви Записници о пруженим услугама морају бити прихваћени и одобрени од стране овлашћених представника за праћење и реализацију Уговора на страни Корисника услуге.

15.

У моделу уговора (део 8. конкурсне документације), мења се члан 19:

Квантитативни и квалитативни пријем Услуге врши се приликом пружања Услуге у присуству овлашћених представника за праћење Уговора.

У случају да се приликом пријема Услуге утврди да стварно стање не одговара обиму и квалитету, Корисник услуге је дужан да рекламацију записнички констатује и исту одмах достави Пружаоцу услуге у року од 7 (словима:седам) дана.

Пружалац услуге се обавезује да недостатке установљене од стране Корисника услуге приликом квантитативног и квалитативног пријема отклони у року од 7 (словима:седам) дана од момента пријема рекламације о свом трошку;

Тако да сада гласи:

Партија 1:

Квалитативни и квантитативни пријем врши се код пружаоца услуга у присуству овлашћених представника за праћење Уговора.

Квантитативни и квалитативни пријем Услуге врши се приликом пружања Услуге у присуству овлашћених представника за праћење Уговора.

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	12/52

У случају да се приликом пријема Услуге утврди да стварно стање не одговара обиму и квалитету, Корисник услуге је дужан да рекламацију записнички констатује а Пружаоц услуга исту отклони у року од 7 (словима:седам) дана.

У магацин корисника услуга извршиће се квантитативни пријем и датум испоруке свих сервисираних позиција спецификације је коначан датум завршетка уговора.

Пружалац услуге се обавезује да недостатке установљене од стране Корисника услуге приликом квантитативног и квалитативног пријема отклони у року од 7 (словима:седам) дана од момента пријема рекламације о свом трошку.

Партија 2:


Квантитативни и квалитативни пријем Услуге врши се приликом пружања Услуге у присуству овлашћених представника за праћење Уговора.

У случају да се приликом пријема Услуге утврди да стварно стање не одговара обиму и квалитету, Корисник услуге је дужан да рекламацију записнички констатује и исту одмах достави Пружаоцу услуге у року од 7 (словима:седам) дана.

Пружалац услуге се обавезује да недостатке установљене од стране Корисника услуге приликом квантитативног и квалитативног пријема отклони у року од 7 (словима:седам) дана од момента пријема рекламације о свом трошку

16.

Ова измена заједно са њеним прилозима (Прилог 3. конкурсне документације Партија 1, Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. закона, Образац 1, Образац 2 Партија 1 и Модел уговора) представљају саставни део конкурсне документације за предметну јавну набавку.

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	13/52

17.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку ЈН/2000/0205/2017


Душан Фасујевић, члан *Душан Фасујевић*
Весна Његован, заменик члана *Весна Његован*

Прилози:

- Измењен Прилог 3. конкурсне документације
- Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. закона
- Образац 1
- Образац 2 Партија 1
- Модел уговора


Доставити:

- Архиви

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	14/52

ПАРТИЈА 1: СЕРВИС ЕХ КОМПОНЕНТИ ЗА ПОГОНЕ НА ПБ, УГ И БП

Рбр	Врста услуге	Јед. мере	Обим (количина)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<p>Сервис вентила сигурности кат. број 86-14755/1 НО50</p> <p>Потребно је:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обрадити клип да би се добило адекватно заптивање клипа и тела и вођење клипа у телу вентила. По потреби извршити замену клипа вентила. - санирати оштећење заптивне ивице тела вентила - проверити исправност заптивних површина и површина за вођење у телу вентила, по потреби наведене површине обрадити у склопу са клипом, испоштовати мере (зазора) са цртежа, - испитивање вентила сигурности према техничким условима који су дати у прилогу и подесити на притисак отварања 165bar. 	ком.	1
1.1	<p>Сервис разводника хидраулички електромагнетни кат.број 86- 15170 220V, АС</p> <p>Потребно је:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обрадити клип (уколико је потребно) разводника у склопу са телом разводника да се добију димензије зазора према техничким цртежима, - заменити заптивке, - заменити опруге новим опругама, - заменити или у случају да је то технички неизводљиво сервисирати стари електромагнет Fi50 В.С 220. Након сервисирања, електромагнет треба у потпуности да одговара постојећем, - функционално испитивање разводника у склопу са електромагнетом и испитивање електромагнетног разводника у склопу са вентилом 	ком.	1

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	15/52

	<p>сигурности из поз.1 према техничким условима произвођача, а под притиском 165 бара.</p>		
2.	<p>Сервис разводника хидраулички електромагнетни к.бр. 86-15120 са електромагнетом 220V, DC Потребно је:</p> <ul style="list-style-type: none"> - урадити нови клип према телу разводника. Испоштовати димензије дате на цртежима клипа, тела разводника и склопа. - Монтирати нове опруге (ком.2) са обе стране клипа по једна опруга, - Уколико достављени разводник нема на себи стари механизам или је стари механизам оштећен (урадити нови механизам (уређај) кат.број 86-15122 за забрављивање клипа разводника у активном положају. Урадити све делове уређаја за забрављивање клипа према техничкој документацији која се доставља. - Све делове који недостају урадити нове, према документацији која је достављена и монтирати при склапању разводника према склопном цртежу разводника, - Заменити све заптивке, - Заменити или ако је технички неизводљиво сервисирати микропрекидач и електромагнет Fi50 напона 220V,DC, снаге 30W, електромагнетом истих техничких карактеристика (и истих димензија), <p>Извршити испитивање разводника у склопу са електромагнетом под притиском</p>	ком.	2
3.	<p>Сервис разводника хидраулички електромагнетни разводник к.бр. 86-15120 са електромагнетом 48V, DC Потребно је:</p> <ul style="list-style-type: none"> - урадити нови клип према телу разводника. Испоштовати димензије дате на цртежима клипа, тела разводника и склопа. 	ком.	2

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	16/52

	<ul style="list-style-type: none"> - Монтирати нове опруге (ком.2) са обе стране клипа по једна опруга, - Уколико достављени разводник нема на себи стари механизам или је стари механизам оштећен (урадити нови механизам (уређај) урадити нови уређај кат.број 86-15122 за забрављивање клипа разводника у активном положају. Урадити све делове уређаја за забрављивање клипа према техничкој документацији која се доставља. - Све делове који недостају урадити нове, према документацији која је достављена и монтирати при склапању разводника према склопном цртежу разводника, - Заменити све заптивке, - Заменити или ако је технички неизводљиво сервисирати микропрекидач и електромагнет Fi50 напона 48V,DC, снаге 30W, електромагнетом истих техничких карактеристика (и истих димензија), <p>Извршити испитивање разводника у склопу са електромагнетом под притиском</p>		
4.	<p>Сервовентил двостепени кат.број 86-15140-2 Потребно је:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заменити мањи клип поз.3, кат. број 86-15143-2 са навојем М6. Нови клип-мањи треба да је у потпуности према документацији која се доставља, - заменити све заптивке на спојевима делова сервовентила и у самом сервоентилу, - израдити и монтирати на клип (једног сервовентила) виљушку- склоп поз. 12, - Испитати према техничким условима који су дати у прилогу 	ком.	2

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	17/52

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ СЕРВИС ЕХ КОМПОНЕНТИ ЗА ПОГОНЕ НА ПБ, УГ И БП Вентил сигурности кат.број 86-14755/1

Вентил је намењен за ограничење притиска у инсталацији и растерећење пумпе при укључењу пумпног агрегата. Карактеристике вентила су:

- називни отвор 50mm,
- мах. проток 250l/min.,
- опсег регулисања протока 50 – 250l/min.
- састоји се од вентила сигурности серво дејства и електромагнетног хидрауличног разводника кат. број 86-15170,
- у склопу вентила налазе се подешљиви серво вентил Д (D) и основни вентил Ц (C). Притисак отварања подешава се вијком на сервовентилу Д (D). D, C су ознаке на цртежу.

Потребно је:

- обрадити (или урадити нови) клип да би се добило адекватно заптивање клипа и тела и вођење клипа у телу вентила,
- проверити исправност заптивних површина и површина за вођење у телу вентила, оштећења санирати, по потреби наведене површине обрадити у склопу са клипом, испоштовати мере (зазора) са цртежа. Обратити пажњу на обраду заптивних површина и површина за вођење зато што се ради о цементираним површинама.
- демонтирати и сервисирати и подешљиви серво вентил Д (диктира притисак отварања) и основни вентил Ц.
Све заптивке на вентилима заменити одговарајућим, као према документацији.
- према техничким условима за испитивање овог вентила, који су дати у прилогу, извршити функционално испитивање вентила сигурности статичко и динамичко испитивање вентила сигурности, а у склопу са електромагнетним разводником, и подесити притисак отварања на 165bar. За испитивање вентила сигурности пружалац услуга је у обавези да формира електрохидрауличку шему дату у техничким условима.

Напомена: Пружалац услуга је у обавези да наручиоцу омогући присуство испитивању вентила сигурности према техничким условима. За испитивање вентила сигурности пружалац услуга је у обавези да формира електрохидрауличку шему дату у техничким условима.

За вентил сигурности наручилац доставља следеће цртеже:

- 86-14755-1-Вентил сигурности са саставним деловима
- ТУ-Технички услови испитивања VS-86-14755-1-ТУ

Напомена: У склопу наведеног цртежа су и цртежи саставних делова вентила. Цртежи делова који нису достављени наручилац не поседује.

Разводник хидраулички електромагнетни кат.број 86- 15170

Карактеристике хидрауличног електромагнетног разводника су:

- напон напајања, 220V AC,

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	18/52

- снага магнета 30W,
- радни притисак 110bar,
- испитни притисак 165bar.

На разводнику је потребно извршити следеће радове:

- обрадити клип разводника у склопу са телом разводника да се добију димензије зазора према техничким цртежима,
- заменити заптивке,
- заменити опруге новим опругама,
- заменити или у случају да је то технички неизводљиво сервисирати стари електромагнет Fi50 B.C 220V. Електромагнет, након сервисирања, треба у потпуности да одговара постојећем,
- функционално статичко и динамичко испитивање разводника у склопу са електромагнетом и испитивање електромагнетног разводника у склопу са вентилом сигурности. Извршити према техничким условима испитивања (ТУ-86-14755-1-ТУ При испитивању:
 - o не сме да дође до опадања притиска.,
 - o не сме бити процуривања.

За хидраулички разводник наручилац доставља следеће цртеже:

- 86-15170-Разводник електромагнетни хидраулички


Хидраулички електромагнетни разводник к.бр. 86-15120 са електромагнетом 220V, DC

Карактеристике хидрауличног електромагнетног разводника су:

- разводник ради у електрохидрауличкој инсталацији сервомотора брзих предтурбинских затварача,
- напон напајања 220V, DC
- снага магнета 30W,
- трајност оптерећења 100% (исправљач у електромагнету)
- радни притисак 110bar,
- максимални притисак 165bar,
- притисак статичког испитивања 200bar,
- разводник има механизам (уређај) за забрављивање клипа у доњем положају, када је разводник активиран,
- проверити прораду микропрекидача за сигнализацију положаја клипа (користи се мирни контакт)

На разводнику треба урадити следеће:

- урадити нови клип према телу разводника и цртежу клипа. Испоштовати димензије дате на цртежима клипа, тела разводника и склопа. Клип се у телу разводника мора кретати без запињања и заглављивања.
- На местима где по цртежу постоје опруге, уколико их на постојећим разводницима нема, монтирати нове опруге (ком.2) са обе стране клипа по једна опруга,
- Постоји могућност да се разводници ове позиције шаљу код пружаоца услуга на сервис без клипа, механизма за забрављивање клипа и

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	19/52

микропрекидача сигнализације положаја разводника. Све делове који недостају (овде наведени и они делови који нису овде наведени) урадити нове, према документацији која је достављена и монтирати при склапању разводника према склопном цртежу разводника,

- Заменити све заптивке,
- Заменити или у случају да је то технички неизводљиво сервисирати стари електромагнет једносмерне струје и микропрекидач, електромагнетом и прекидачем истих техничких карактеристика и истих димензија,
- извршити функционално статичко и динамичко испитивање електромагнетног разводника у склопу са електромагнетом на радном притиску 110bar. При испитивању:
 - o не сме да дође до опадања притиска,
 - o не сме бити процуривања,
 - o проверити рад механизма за забрављивање клипа. Механизам треба да ради без запињања и заглављивања штипаљки механизма,
 - o проверити (светлосним сигналом) прораду микропрекидача за сигнализацију положаја клипа (користи се мирни контакт)
 - o више пута активирати електромагнет разводника и при сваком активирању проверити активирање разводника, процуривања, рад механизма за забрављивање, сигнализацију микропрекидача.

За хидраулички разводник наручилац доставља следеће цртеже:

- 86-15120-Разводник електромагнетни хидраулички

Хидраулички електромагнетни разводник к.бр. 86-15120 са електромагнетом 48V,DC

Карактеристике хидрауличног електромагнетног разводника су:

- разводник ради у електрохидрауличкој инсталацији сервомотора брзих предтурбинских затварача,
- напон напајања 48V,DC
- снага магнета 30W,
- трајност оптерећења 100%,
- радни притисак 110bar,
- максимални притисак 165bar,
- притисак статичког испитивања 200bar,
- разводник има механизам (уређај) за забрављивање клипа у доњем положају, када је разводник активиран,
- микропрекидач сигнализације да је разводник активиран или не.

На разводнику треба урадити следеће:

- урадити нови клип према телу разводника. Испоштовати димензије дате на цртежима клипа, тела разводника и склопа. Клип се у телу разводника мора кретати без запињања и заглављивања.
- На местима где по цртежу постоје опруге, уколико их на постојећим разводницима нема, монтирати нове опруге (ком.2) са обе стране клипа по једна опруга,

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	20/52

- Разводници се шаљу без клипа, механизма за забрављивање клипа и микропрекидача сигнализације положаја разводника. Све делове који недостају (овде наведени и они делови који нису овде наведени) урадити нове, према документацији која је достављена и монтирати при склапању разводника према склопном цртежу разводника,
- Заменити све заптивке,
- Заменити или у случају да је то технички неизводљиво сервисирати стари електромагнет једносмерне струје и микропрекидач, електромагнетом и прекидачем истих техничких карактеристика и истих димензија,
- извршити функционално статичко и динамичко испитивање електромагнетног разводника у склопу са електромагнетом на радном притиску 110бага. При испитивању:
 - o не сме да дође до опадања притиска,
 - o не сме бити процуривања.
 - o проверити рад механизма за забрављивање клипа. Механизам треба да ради без запињања и заглављивања штипаљки механизма.
 - o проверити прораду микропрекидача за сигнализацију положаја клипа (користи се мирни контакт)

Напомена: Сви електромагнети свих претходно поменутих разводника морају бити конструкцијски израђени тако да се без алата могу демонтirati са разводника и без демонтаже самог разводника из хидрауличке инсталације. Уколико се на сваком разводнику монтира нови електромагнет или се усвоје нови електромагнетни разводници (у потпуности идентични старим) прикључак електромагнета мора бити конектором који ће бити испоручени са електромагнетним разводницима или вентилима. Конектори морају бити са вијком за фиксирање (спречавање испадања). Сви електромагнетни разводници морају на конектору или телу разводника имати LED индикацију присуства напона. Сви разводници или вентили морају имати помоћни преклопни контакт 220VAC, 5A за детекцију положаја разводника или вентила. Сви електромагнети морају бити предвиђени за трајни рад.

Сервовентил двостепени кат.број 86-15140-2


Двостепени сервовентил има улогу да из потисног вода хидрауличке инсталације, када се активира, одводи одређену количину уља и шаље је у резервоар. Смер протицања уља је од А према В. Двостепени сервовентил се састоји од: тела поз.1, диференцијалног клипа поз.2, опруге поз.5, серво клип поз.3 и поклопац поз.10. Сервовентил је преко виљушке поз. 12, кат. број 86-15147-2, повезан са инсталацијом, тј. са механизмом селсина.

На постојећим сервовентилима, у току експлоатације, дошло је до:

- лома мањег клиппа поз.3, кат. број 86-15143-2 на месту навоја М6,
- процуривања (ван вентила) на заптивки-манжета А6х12 поз.16.

Потребно је:

- урадити клип поз.3 сервовентила, у потпуности, према техничкој документацији у прилогу.

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	21/52

- заменити све заптивке; Све заптивке треба да су за адекватне услове рада сервоентила, мах. притисак 200bar, радни притисак 160bar, мах. проток 170l/min., хидраулично уље DHV32, материјал 80NBR M00878.
- извршити функционално статичко и динамичко испитивање вентила на притисак од 165bar.

Све горе наведене електро хидрауличке компоненте функционишу у хидрауличким инсталацијама у којима је радни медијум хидраулично уље DHV32 и Mobil DT15 oil.

ОПШТИ УСЛОВИ

- Наручилац ће Извођачу доставити све компоненте из спецификације потребне за сервисирање, а Извођач ће са радовима започети након пријема истих.
- Извођач ће сервисирати старе електромагнете и микропрекидаче. У случају да извођач не може сервисирати електромагнете и микропрекидаче исте може заменити новим, задржавајући идентичан начин функционисања као и стари ел. магнети и микропрекидачи и остале карактеристике из техничких услова.
-
- При сервисирању свих компоненти Извођач је у обавези да испоштује све димензије из техничких цртежа.
- Извођач ће Наручиоца обавестити о датуму испитивања свих сервисираних компоненти. Присуство Наручиоца на испитивању свих компоненти спецификације је обавезно.

Извођач је у обавези да за испитивање сваке компоненте спецификације обезбеди инсталацију идентичну инсталацији која је дата у техничким условима сваке компоненте.

- Извођач ће, са Наручиоцем саставити и потписати Записник о извршеним радовима на компонентама из спецификације. Записник ће потписати Извођач и Наручиоц.
- Гаранција за сервисирани делове из спецификације треба да је 12 (дванаест) месеци.

Уз Техничке услове и Спецификацију наручилац доставља и све техничке цртеже (којима располаже) за све компоненте спецификације.

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	22/52

4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ (ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ)

Услов:

- да је у последњих 12 (дванаест) месеци до дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки био ликвидан;

Доказ:

- Потврда Народне банке Србије да је понуђач био ликвидан у последњих дванаест месеци до дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки;

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ:

Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом ако:

Партија 1:

Услов:

- да је у претходне три године до дана отварања понуда извршио услуге, исте или сличне предмету набавке (сервисирање вентила сигурности, електромагнетне хидрауличне разводнике и сл.) у минималном износу од 1.500.000,00 динара;
- има уведен систем управљања заштитом животне средина у складу са захтевима стандарда ISO 14001;
- има уведен систем управљања квалитетом у складу са захтевима стандарда ISO 9001;

Доказ:

- Потписан и оверен, од стране референтних Наручилаца, Списак извршених услуга – Стручне референце (Образац 5);
- Потписане и оверене Потврде о референтним набавкама из којих се може утврдити да је Понуђач извршио исте или сличне услуге који су предмет јавне набавке (Образац 6);
- Фотокопије важећих сертификата ISO 9001 и ISO 14001;

Партија 2:

Услов:

- има уведен систем управљања квалитетом у складу са захтевима стандарда ISO 9001;
- да поседује сертификат SRPS EN ISO 3834-2;

Доказ:

- Фотокопија важећег сертификата ISO 9001;
- Фотокопија важећег сертификата SRPS EN ISO 3834-2;

Партија 3:

Услов:

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	23/52

- има уведен систем управљања квалитетом у складу са захтевима стандарда ISO 9001;
- има уведен систем управљања заштитом животне средине у складу са захтевима стандарда ISO 14001;
- има уведен систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду у складу са захтевима стандарда OHSAS 18001;

Доказ:

- *Фотокопије важећих сертификата ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001;*

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ:

Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако има запослене односно има радно ангажоване (по основу другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202. Закона о раду) наведене извршиоце:

Партија 1:

Услов:

- 1. (једног) дипломираног машинског инжењера са лиценцом 332

Доказ:

- *Фотокопија лиценце и потврда инжењерске коморе о важности исте*

Партија 2:

Услов:

- 1 (једног) дипломираног машинског инжењера са лиценцом 432 – Одговорни извођач радова машинских инсталација објеката водоснабдевања и индустријских вода, хидротехнике и хидроенергетике;
- 2 (два) атестирана заваривача са атестом за TIG (141) поступак заваривања у складу са SRPS EN 287-1 за цеви наведене у спецификацији;

Доказ:

- *Фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М (или МЗА), којом се потврђује да су радници запослени код понуђача - за лица у радном односу;*
- *Фотокопија важећег уговора о ангажовању (за лица ангажована ван радног односа);*
- *Фотокопија дипломе за машинске инжењера;*
- *Фотокопију важећег атеста за вариоце;*

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	24/52

Партија 3:


Услов:

- 1 (једног) дипломираног машинског инжењера са лиценцом 432 – Одговорни извођач радова машинских инсталација објеката водоснабдевања и индустријских вода, хидротехнике и хидроенергетике;
- 1 (једног) атестираног заваривача;

Доказ:

- Фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М (или МЗА), којом се потврђује да су радници запослени код понуђача - за лица у радном односу;
- Фотокопија важећег уговора о ангажовању (за лица ангажована ван радног односа);
- Фотокопија лиценце и потврда инжењерске коморе о важности исте;
- Фотокопију важећег атеста за вариоца;

Наведени кадровски капацитет мора да буде обезбеђен за све време трајања уговора. Наручилац задржава право да у сваком тренутку током трајања уговора може проверити веродостојност кадровског капацитета траженом конкурсном документацијом.

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	25/52


ОБРАЗАЦ 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. _____ од _____ за отворени поступак јавне набавке услуге: Ремонт електрохидрауличке опреме, Партија ____, ЈН бр.2000/0205/2017.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико, физичко лице)	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	26/52

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

A) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико, физичко лице)	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико, физичко лице)	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	27/52

<i>Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:</i>	
<i>Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:</i>	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

1)	<i>Назив члана групе понуђача:</i>	
	<i>Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико, физичко лице)</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
2)	<i>Назив члана групе понуђача:</i>	
	<i>Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико, физичко лице)</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	28/52

3)	Назив члана групе понуђача:	
	Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико, физичко лице)	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.


5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

ЦЕНА

ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ	УКУПНА ЦЕНА дин. без ПДВ-а
РЕМОНТ ЕЛЕКТРОХИДРАУЛИЧКЕ ОПРЕМЕ Партија _____ ЈН/2000/0205/2017	_____ дин.

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

УСЛОВ НАРУЧИОЦА	ПОНУДА ПОНУЂАЧА
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Партија 1: Наручилац се обавезује да изабраном понуђачу плати извршене Услуге, након испоруке комплетно свих позиција спецификације у магацин корисника услуга и потписивања Записника о пруженим услугама потписаног од стране овлашћених представника Наручиоца и Понуђача - без примедби, у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна;	Сагласан са захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити)

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	29/52

Партија 2 и 3: Наручилац се обавезује да изабраном Понуђачу плати извршену Услугу у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна, издатог на основу прихваћеног и одобреног Записника о пруженим услугама, потписаног од стране овлашћених представника Уговорних страна.	
РОК ИЗВРШЕЊА: <i>Изабрани понуђач је обавезан да услуге изврши у року који не може бити дужи од:</i> Партија 1: 120 (стодвадесет) дана од дана ступања Уговора на снагу; Партија 2: 365 (тресташездесетпет) дана од дана ступања Уговора на снагу; Партија 3: 365 (тресташездесетпет) дана од дана ступања Уговора на снагу;	Партија 1: _____ дана од дана ступања Уговора на снагу; Партија 2: _____ дана од дана ступања Уговора на снагу; Партија 3: _____ дана од дана ступања Уговора на снагу;
ГАРАНТНИ РОК: <i>Гарантни рок за пружене услуге и испоручена добра не може бити краћи од:</i> Партија 1: 12 (дванаест) месеци од дана завршетка пружања услуга и потписивања Записника о пруженим услугама; Партија 2 и 3: 18 (осамнаест) месеци од дана завршетка пружања услуга, пуштања у рад и потписивања Записника о пруженим услугама.	Партија 1: _____ месеци/а; Партија 2: _____ месеци/а; Партија 3: _____ месеци/а;
МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ: Партија 1: погон ХЕ Ђердап 1 Кладово Партије 2 и 3: Пирот, ХЕ „Пирот“	Сагласан са захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити)
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: <i>не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда</i>	_____ дана од дана отварања понуда
Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извршења и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом.	

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	30/52

Датум

Понуђач

_____ М.П. _____

Напомене:

- Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника)

 ЕПС	Измена конкурсне документације		Ознака формулара	QF-G-030
			Број страна	31/52

ОБРАЗАЦ 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПАРТИЈА 1: СЕРВИС ЕХ КОМПОНЕНТИ ЗА ПОГОНЕ НА ПБ, УГ И БП

Рбр	Врста услуге	Јед. мере	Обим (количина)	Јед. цена без ПДВ дин.	Јед. цена са ПДВ дин.	Укупна цена без ПДВ дин.	Укупна цена са ПДВ дин.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Сервис вентила сигурности кат. број 86-14755/1 НО50 Потребно је: - обрадити клип да би се добило адекватно заптивање клипа и тела и вођење клипа у телу вентила. По потреби извршити замену клипа вентила. - санирати оштећење заптивне ивице тела вентила - проверити исправност заптивних површина и површина за вођење у телу вентила, по потреби наведене површине обрадити у склопу са клипом, испоштовати мере (зазора) са цртежа,	КОМ.	1				



ЕПС

Измена конкурсне документације


Ознака формулара

QF-G-030

Број страна

32/52

	<p>- испитивање вентила сигурности према техничким условима који су дати у прилогу и подесити на притисак отварања 165bar.</p>					
1.1	<p>Сервис разводника хидраулички електромагнетни кат.број 86- 15170 220V, AC Потребно је: - обрадити клип (уколико је потребно) разводника у склопу са телом разводника да се добију димензије зазора према техничким цртежима, - заменити заптивке, - заменити опруге новим опругама, - заменити или у случају да је то технички неизводљиво сервисирати стари електромагнет Fi50 В.С 220. Након сервисирања, електромагнет треба у потпуности да одговара постојећем, - функционално испитивање разводника у склопу са електромагнетом и испитивање електромагнетног разводника у склопу са вентилом сигурности из поз.1 према техничким условима произвођача, а под притиском 165 бара.</p>	КОМ.	1			

 ЕПС	Измена конкурсне документације		Ознака формулара	QF-G-030
				Број страна

2.	<p>Сервис разводника хидраулички електромагнетни к.бр. 86-15120 са електромагнетом 220V, DC</p> <p>Потребно је:</p> <ul style="list-style-type: none"> - урадити нови клип према телу разводника. Испоштовати димензије дате на цртежима клипа, тела разводника и склопа. - Монтирати нове опруге (ком.2) са обе стране клипа по једна опруга, - Уколико достављени разводник нема на себи стари механизам или је стари механизам оштећен (урадити нови механизам (уређај) кат.број 86-15122 за забрављивање клипа разводника у активном положају. <p>Урадити све делове уређаја за забрављивање клипа према техничкој документацији која се доставља.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Све делове који недостају урадити нове, према документацији која је достављена и монтирати при склапању разводника према склопном цртежу разводника, - Заменили све заптивке, - Заменили или ако је технички неизводљиво сервисирати микропрекидач и електромагнет Fi50 	ком.	2	
-----------	--	------	---	--



Измена конкурсне документације

Ознака формулара

Број страна

34/52

напона 220V,DC, снаге 30W, електромагнетом истих техничких карактеристика (и истих димензија), Извршити испитивање разводника у склопу са електромагнетом под притиском

Сервис разводника хидраулички електромагнетни разводник к.бр. 86-15120 са електромагнетом 48V, DC

Потребно је:

- урадити нови клип према телу разводника. Испоштовати димензије дате на цртежима клипа, тела разводника и склопа.
- Монтирати нове опруге (ком.2) са обе стране клипа по једна опруга,
- Уколико достављени разводник нема на себи стари механизам или је стари механизам оштећен (урадити нови механизам (уређај) урадити нови уређај кат.број 86-15122 за забрављивање клипа разводника у активном положају. Урадити све делове уређаја за забрављивање клипа према техничкој документацији која се доставља.
- Све делове који недостају урадити нове, према документацији која је

3.

ком.

2

	Измена конкурсне документације		Ознака формулара	QF-G-030
			Број страна	35/52

	<p>Достављена и монтирати при склапању разводника према склопном цртежу разводника,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Заменити све заптивке, - Заменити или ако је технички неизводљиво сервисирати микропрекидач и електромагнет Fi50 напона 48V,DC, снаге 30W, електромагнетом истих техничких карактеристика (и истих димензија), <p>Извршити испитивање разводника у склопу са електромагнетом под притиском</p>					
4.	<p>Сервоентил двостепени кат.број 86-15140-2</p> <p>Потребно је:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заменити мањи клип поз.3, кат. број 86-15143-2 са навојем М6. Нови клип-мањи треба да је у потпуности према документацији која се доставља, - заменити све заптивке на спојевима делова сервоентила и у самом сервоентилу, - израдити и монтирати на клип (једног сервоентила) виљушку- склоп поз. 12, - Испитати према техничким условима који су дати у прилогу 	ком.	2			

	Измена конкурсне документације		Ознака формулара	QF-G-030
			Број страна	36/52

I	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара		
II	УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара		
III	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр. I + ред. бр. V) динара		
Посебно исказани трошкови у дин. који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а (цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови)	Трошкови превоза	_____ динара, односно _____ %	
	Остали трошкови (навести)	_____ динара, односно _____ %	

Датум: _____

М.П. _____

Понуђач _____

Напомена:

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

	Измена конкурсне документације		Ознака формулара	QF-G-030
			Број страна	37/52


Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу;
- у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;
- у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која је наведена у колони 4.);
- у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом- количином (која је наведена у колони 4.).
- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збирколоне бр. 7)
- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ
- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр I + ред.бр. II)

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.

-на место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	38/52

МОДЕЛ УГОВОРА

У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен Уговор о јавној набавци. Понуђач дати Модел уговора потписује, оверава и доставља у понуди.

Уговорне стране:

КОРИСНИК УСЛУГЕ:

1. Јавно предузеће „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ Београд, ул. Царице Милице бр. 2, Београд (матични број: 20053658, ПИБ: 103920327), Огранак ХЕ Ђердап Кладово, Трг краља Петра бр. 1, 19320 Кладово, а Огранак заступа финансијски директор Снежана Бондеровић, дипл. економиста, по пуномоћју број 12.01.47952/1-15 од 24.09.2015. године (у даљем тексту: Корисник услуге)

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ:

2. _____ (назив Пружаоца услуге) из _____ (седиште), ул. _____ (назив улице), бр. _____, матични број: _____, ПИБ: _____, текући рачун _____ (број текућег рачуна), Банка _____ (назив банке), кога заступа _____ (својство), _____ (име и презиме), _____ (функција) (као лидер у име и за рачун групе понуђача), (у даљем тексту: Пружалац услуге)

2а) _____ из _____, улица _____ бр. _____, ПИБ: _____, матични број _____, Текући рачун _____, банка _____, кога заступа _____, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б) _____ из _____, улица _____ бр. _____, ПИБ: _____, матични број _____, Текући рачун _____, банка _____, кога заступа _____, (члан групе понуђача или подизвођач)

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)

закључиле су у Београду, дана _____ године следеће:

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	39/52

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОХИДРАУЛИЧКЕ ОПРЕМЕ

Партија ____ - _____

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Имајући у виду:

- да је Наручилац – огранак ХЕ Ђердап Кладово (у даљем тексту: Корисник услуге) спровео, отворени поступак јавне набавке, сагласно члану 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), (у даљем тексту: Закон) за јавну набавку услуга: Ремонт хидрауличке опреме, Партија ____ (у даљем тексту: Услуга), 2000/0205/2017;
- да је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу јавних набавки дана _____ године, као и на интернет страници Корисника услуге;
- да Понуда Понуђача (у даљем тексту: Пружалац услуге) у отвореном поступку за ЈН број 2000/0205/2017, која је заведена код Корисника услуге под ЈП ЕПС бројем _____ од _____ године у потпуности одговара захтеву Корисника услуге из позива за подношење понуда и Конкурсној документацији ;
- да је Корисник услуге, на основу Понуде Пружаоца услуге и Одлуке о додели Уговора број _____ од _____ године, изабрао Пружаоца услуге за реализацију услуге, јавна набавка број 2000/0205/2017.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Овим Уговором о пружању услуге (у даљем тексту: Уговор) Пружалац услуге се обавезује да за потребе Корисника изврши услугу: Ремонт електрохидрауличке опреме, Партија ____ - _____;

ЦЕНА

Члан 2.

Цена Услуге из члана 1. овог Уговора износи _____ (словима: _____

_____) RSD, без пореза на додату вредност.

На цену Услуге из става 1. овог члана обрачунава се припадајући порез на додату вредност у складу са прописима Републике Србије.

У цену су урачунати сви трошкови везани за реализацију Услуге.

Цена је фиксна односно не може се мењати за све време извршења Услуге.

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	40/52

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Партија 1: Наручилац се обавезује да изабраном понуђачу плати извршене Услуге, након испоруке комплетно свих позиција спецификације у магацин корисника услуга и потписивања Записника о пруженим услугама потписаног од стране овлашћених представника Наручиоца и Понуђача - без примедби, у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна;

Партија 2 и 3: Наручилац се обавезује да изабраном Понуђачу плати извршену Услугу у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна, издатог на основу прихваћеног и одобреног Записника о пруженим услугама, потписаног од стране овлашћених представника Уговорних страна.

Рачун мора да гласи на: Јавно предузеће електропривреде Србије Београд, ул. Царице Милице 2, ПИБ:103920237, Огранак ХЕ Ђердап, Кладово, Трг краља Петра број 1, 19 320 Кладово.

Адреса за доставу рачуна је: ЈП „ЕПС“ Београд, огранак ХЕ Ђердап, Трг краља Петра број 1, 19 320 Кладово.

У испостављеном рачуну, изабрани Понуђач је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

ИЗВЕШТАЈИ И КОРЕСПОНДЕНЦИЈА

Члан 4.

Партија 1:

Пружалац услуге се обавезује да Кориснику услуге у току реализације овог Уговора, достави следеће:

- Записник о пруженим услугама и њему припадајући рачун;

Корисник услуге има право да, након пријема Записника о пруженим услугама, достави примедбе Пружаоцу услуге у писаном облику или да достављени Записник о пруженим услугама прихвати и одобри у писаном облику. Записник о пруженим услугама мора бити прихваћен и одобрен од стране овлашћених представника за праћење и реализацију Уговора на страни Корисника услуге;

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	41/52

Партија 2:

Пружалац услуге се обавезује да Кориснику услуге у току реализације овог Уговора, достави следеће:

- Записнике о пруженим услугама и њима припадајуће рачуне;

Корисник услуге има право да, након пријема Записника о пруженим услугама, достави примедбе Пружаоцу услуге у писаном облику или да достављени Записник о пруженим услугама прихвати и одобри у писаном облику.

Сви Записници о пруженим услугама морају бити прихваћени и одобрени од стране овлашћених представника за праћење и реализацију Уговора на страни Корисника услуге..

Члан 5.

Након реализације Услуге утврђене чланом 1. овог Уговора Пружалац услуге доставља Кориснику услуге Записник о пруженим услугама.

Записник из става 1. овог члана обавезно садржи: преглед свих извршених активности на пружању Услуге и финални уговорни производ.

Корисник услуге има право да достави примедбе у писаном облику на исти Пружаоцу услуге или достављени Записник прихвати и одобри у писаном облику.

Пружалац услуга је дужан да поступи по писаним примедбама Корисника услуге у року који у зависности од обима примедби одређује Корисник услуге у тексту примедби, а који рок не може бити дужи од 7 (словима: седам) дана.

Уколико Пружалац услуга у року који одреди Корисник услуге не поступи по примедбама из неоправданих разлога Корисник услуге има право да наплати средство обезбеђења дато на име доброг извршења посла или једнострано раскине овај Уговор.

О немогућности поступања по примедбама Корисника услуге у датом року, Пружалац услуга обавештава Корисника услуге у писаном облику најдуже у року од 3 (словима: три) дана од дана пријема примедби Корисника услуге и даје детаљно образложење разлога. У супротном било који разлози за непоступање у датом року који је одредио Корисник услуге ће се сматрати неоправданим.

Члан 6.

Адресе Уговорних страна за пријем писмена и поште, су следеће:

Корисник услуге: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице 2, 11000 Београд, Огранак ХЕ Ђердап Кладово, ул.Трг Краља Петра 1, 19320 Кладово,

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	42/52

Пружалац услуге: _____

Подизвођач: _____

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА УСЛУГЕ

Члан 7.

Корисник услуге се обавезује да Пружаоцу услуге изврши исплату цене Услуге из члана 2. у складу са извршеним активностима, на начин и у роковима утврђеним чланом 3. овог Уговора.

Све исплате по основу овог Уговора биће извршене на рачун Пружаоца услуге:

бр рачуна: _____ код банке: _____

Члан 8.

Корисник услуге је дужан да Пружаоцу услуге током целокупног периода реализације предмета овог Уговора, учини доступним све релевантне податке, документацију и информације којима располаже, као и пресек стања података, документације и информација којима располаже у моменту закључења овог Уговора, а које су у вези са извршењем овог Уговора.

Корисник услуге има право да затражи од Пружаоца услуга сва неопходна образложења материјала које Пружалац услуге припрема у извршењу Услуге која је предмет овог Уговора, као и да затражи измене и допуне достављених материјала, како би се на задовољавајући начин остварио циљ овог Уговора.

Члан 9.

Корисник услуге се обавезује да, у складу са утврђеним роковима за извршење уговорених обавеза, информисхе Пружаоца услуге о резултатима разматрања материјала и докумената које је Пружалац услуга припремио током извршења овог Уговора и оцени прихватљивости анализа, предлога, материјала и других докумената.

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	43/52

ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

Члан 10.

Пружалац услуге је дужан да у року од _____ (словима: дана) благовремено затражи од Корисника услуге све потребне информације, разјашњења, документацију и друге релевантне податке неопходне за извршење овог Уговора.

Уколико Пружалац услуге не поступи у складу са ставом првим овог члана, сматраће се да је благовремено прибавио све потребне податке за извршење Услуге у целости.

Пружалац услуге је дужан да прибави потребне сагласности и потврде за ослобађање од плаћања такси и пореза за део услуга које су утврђене у Прилогу _____ овог Уговора, а у складу са прописима Републике Србије.

Пружалац услуге је дужан да пружи Услугу Кориснику услуге у складу са својим целокупним знањем и искуством које поседује и обезбеди сва обавештења Кориснику услуге о унапређењима и побољшањима, иновацијама и техничким достигнућима, која се односе на предмет овог Уговора.

Пружалац услуге се обавезује да, на захтев Корисника услуге, презентира и стручно образложи све анализе, предлоге и решења, акта и друга документа које је припремио у реализацији Услуге по овом Уговору, пред надлежним органима Корисника услуге, као и о другим питањима која захтевају усклађеност решења.

Пружалац услуге се обавезује да на захтев Корисника услуге припреми приступачне информације, ради упознавања запослених, представника оgranака и зависног привредног друштва Корисника услуге и надлежних институција о резултатима анализа и припремљеним актима везаним за реализацију предмета овог Уговора.

Члан 11.

Уговорне стране су у обавези да током реализације предмета овог Уговора, једна другој учине доступним све релевантне податке, документацију и информације којима располажу, а које су од значаја за извршење овог Уговора.

Уговорне стране су у обавези да по потреби предузму и друге обавезе које се покажу као нужне од значаја за реализацију предмета овог Уговора.

РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Члан 12.

Рок за извршење Услуге из члана 1. овог Уговора износи _____ дана од дана ступања Уговора на снагу.

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	44/52


СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 13.

МЕНИЦА КАО СФО ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Пружалац услуге је обавезан да у тренутку потписивања Уговора, а најкасније у року од 10 (словима: десет) дана од дана обостраног потписивања овог Уговора, као одложни услов из чл. 74.ст.2. ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља), (даље: ЗОО) као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, преда Кориснику услуге:

- 1) бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је:
 - издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља)
 - евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).
- 2) Менично писмо – овлашћење којим Пружалац услуге овлашћује Корисника услуге да може наплатити меницу на износ од 10 % од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за завршетак посла, с тим да евентуални продужетак рока завршетка посла има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,
- 3) фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима Пружаоца услуге код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),
- 4) фотокопију ОП обрасца за законског заступника и лица овлашћених за потпис менице / овлашћења (Оверени потписи лица овлашћених за заступање),
- 5) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	45/52

Меница може бити наплаћена у случају да Пружалац услуге не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Достављање средстава финансијског обезбеђења представља одложни услов, тако да правно дејство овог уговора не настаје док се одложни услов не испуни.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у остављеном року, сматраће се да је Пружалац услуге одбио да закључи Уговор, осим уколико у наведеном року у потпуности није испунио своју уговорну обавезу.

МЕНИЦА КАО СФО ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Пружалац услуге је обавезан да Кориснику услуге у тренутку примопредаје предмета уговора, а најкасније 5 (пет) дана пре истека СФО за добро извршење посла, достави:

- 1) бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног лица,
- 2) Менично писмо – овлашћење којим Пружалац услуге овлашћује Корисника услуге да може наплатити меницу на износ од 5% од вредности уговора (без ПДВ) са роком важења минимално 30 дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,
- 3) фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима Пружаоца услуге код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),
- 4) фотокопију ОП обрасца за законског заступника и лица овлашћених за потпис менице/овлашћења (Оверени потписи лица овлашћених за заступање),
- 5) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Меница може бити наплаћена у случају да изабрани Пружалац услуге не отклони недостатке у гарантном року.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, Корисник услуге има право да наплати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	46/52

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА

Члан 14.

Пружалац услуге потврђује да је носилац права интелектуалне својине и да ће предмет овог Уговора извршавати уз поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа који регулишу права интелектуалне својине у Републици Србији.

Накнаду за коришћење права интелектуалне својине, као и одговорност за евентуалну повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси у целости Пружалац услуге.

Корисник услуге има право трајног и неограниченог коришћења свих Услуга које су предмет овог Уговора, без предметних, просторних и временских ограничења, као и без икакве посебне накнаде.

ЗАКЉУЧИВАЊЕ И СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Члан 15.

Овај Уговор сматра се закљученим када га потпишу овлашћени представници Уговорних страна.

Овај Уговор ступа на снагу када Пружалац услуге у складу са роковима из члана 13. овог Уговора достави средстава финансијског обезбеђења.

Члан 16.


Овај Уговор се закључује до обостраног испуњења уговорених обавеза или до исцрпљења уговореног износа из члана 2. овог Уговора.

Обавезе по овом Уговору које доспевају у наредној години, Корисник услуге ће реализовати највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у Годишњем плану пословања за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.

Члан 17.

Овај Уговор и његови Прилози сачињени су на српском језику. На овај Уговор примењују се закони Републике Србије. У случају спора меродавно право је право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ УГОВОРА

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	47/52

Члан 18.

Корисник услуге ће, у складу са својом интерном процедуром, посебним решењима именовати лица одговорна за праћење извршења уговора и реализацију уговора и њихових заменика.

Лица именована решењем из претходног става ће обављати послове праћења извршења уговора и реализације уговора на начин и под условима дефинисаним законима и интерним процедурама Корисника услуге.

Пружалац услуге ће именовати свог представника задуженог за реализацију уговора у складу са одредбама овог уговора.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 19.

Партија 1:

Квалитативни и квантитативни пријем врши се код пружаоца услуга у присуству овлашћених представника за праћење Уговора.

Квантитативни и квалитативни пријем Услуге врши се приликом пружања Услуге у присуству овлашћених представника за праћење Уговора.

У случају да се приликом пријема Услуге утврди да стварно стање не одговара обиму и квалитету, Корисник услуге је дужан да рекламацију записнички констатује а Пружаоц услуга исту отклони у року од 7 (словима:седам) дана.

У магацин корисника услуга извршиће се квантитативни пријем и датум испоруке свих сервисираних позиција спецификације је коначан датум завршетка уговора.

Пружалац услуге се обавезује да недостатке установљене од стране Корисника услуге приликом квантитативног и квалитативног пријема отклони у року од 7 (словима:седам) дана од момента пријема рекламације о свом трошку.

Партија 2:

Квантитативни и квалитативни пријем Услуге врши се приликом пружања Услуге у присуству овлашћених представника за праћење Уговора.

У случају да се приликом пријема Услуге утврди да стварно стање не одговара обиму и квалитету, Корисник услуге је дужан да рекламацију

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	48/52

записнички констатује и исту одмах достави Пружаоцу услуге у року од 7 (словима:седам) дана.

Пружалац услуге се обавезује да недостатке установљене од стране Корисника услуге приликом квантитативног и квалитативног пријема отклони у року од 7 (словима:седам) дана од момента пријема рекламације о свом трошку.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 20.

Гарантни рок не може бити краћи од ____ (словима:____) месеца, од дана завршетка пружања услуга, пуштања у рад и потписивања Записника о пруженим услугама без примедби.

За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту квалитативног и квантитативног пријема Услуге већ су се испољиле током употребе у гарантном року, Корисник услуге ће рекламацију о недостацима доставити Пружаоцу услуге одмах а најкасније у року од __ (словима:____) дана по утврђивању недостатка.

Пружалац услуге се обавезује да најкасније у року од __ (словима:____) дана од дана пријема рекламације отклони утврђене недостатке о свом трошку.

ВИША СИЛА


Члан 21.

У случају више силе – непредвиђених догађаја ван контроле Уговорних страна, који спречавају било коју Уговорну страну да изврши своје обавезе по овом Уговору – извршавање уговорених обавеза ће се прекинути у оној мери у којој је Уговорна страна погођена таквим догађајем и за време за које траје немогућност извршења уговорних Услуга услед наступања непредвиђених догађаја, под условом да је друга Уговорна страна обавештена, у року од најдуже 3 (словима:три) радна дана о наступању више силе.

У случају наступања више силе, Пружалац услуге има право да продужи рок важења Уговора за оно време за које је настало кашњење у извршавању уговорних Услуга, проузроковано вишом силом.

Свака Уговорна страна сноси своје трошкове, који настану у периоду трајања више силе, односно за период мировања Уговора услед дејства више силе, за који се продужава рок важења Уговора.

Уколико виша сила траје дуже од 90 (словима: деведесет) дана, било која Уговорна страна може да раскине овај Уговор у року од 30 (словима: тридесет) дана, уз доставу писаног обавештења другој Уговорној страни о намери да раскине Уговор.

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	49/52

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 22.

Пружалац услуге је у складу са ЗОО одговоран за штету коју је претрпео Корисник услуге неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Уговором.

Уколико Корисник услуге претрпи штету због чињења или нечињења Пружаоца услуге и уколико се Уговорне стране сагласе око основа и висине претрпљене штете, Пружалац услуге је сагласан да Кориснику услуге исту накнади, тако што Корисник услуге има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Пружаоца услуге уз издавање одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 (словима: петнаест) дана од датума издавања истог.

Ниједна Уговорна страна неће бити одговорна за било какве посредне штете и/или за измаклу корист у било ком виду, које би биле изван оквира непосредних обичних штета, а које би могле да проистекну из или у вези са овим Уговором, изузев уколико је у питању груба непажња или поступање изван професионалних стандарда за ову врсту услуга на страни Пружаоца услуге.

Наведена ограничавања/искључивања одговорности се не односе на одговорност било које Уговорне стране када се ради о кршењу обавеза у вези са чувањем пословних тајни, као и у вези са поштовањем права интелектуалне својине из члана 18. овог Уговора.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 23.

У случају да Пружалац услуге, својом кривицом, не пружи о року уговорене Услуге, Пружалац услуге је дужан да плати Кориснику услуге уговорне пенале, у износу од 0,2% од цене из члана 2. став 1. овог Уговора за сваки започети дан кашњења, у максималном износу од 10% од цене из члана 2. став 1. овог Уговора без пореза на додату вредност.

Плаћање пенала у складу са претходним ставом доспева у року од 10 (словима: десет) дана од дана издавања рачуна од стране Корисника услуге за уговорне пенале.

Уколико Корисник услуге услед кашњења из ст.1. овог члана, претрпи штету која је већа од износа тих пенала, има право на накнаду разлике између претрпљене штете у целости и исплаћених пенала.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 24.

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	50/52

Свака Уговорне стране може једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока, у случају непридржавања друге Уговорне стране, одредби овог Уговора, неотпочињања или некавалитетног извршења Услуге која је предмет овог Уговора, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Уговора другој Уговорној страни и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Корисник услуге може једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока услед престанка потребе за ангажовањем Пружаоца услуге, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Уговора Пружаоцу услуге и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Уколико било која Уговорних страна откаже овај Уговор без оправданог, односно објективног и доказаног разлога, друга Уговорна страна има право да на име неоправданог отказа наплати уговорну казну из члана 27. овог Уговора, у висини од 10% од укупне вредности Уговора, у свему у складу са ЗОО, одговорност за штету због неиспуњења, делимичног испуњења или задоцњења у испуњењу обавеза преузетих овим Уговором.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.

Ниједна Уговорна страна нема право да неку од својих права и обавеза из овог Уговора уступи, прода нити заложи трећем лицу без претходне писане сагласности друге Уговорене стране.

Члан 26.

Неважење било које одредбе овог Уговора неће имати утицаја на важење осталих одредби Уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог Уговора.

Члан 27.

Уговорне страна током трајања овог Уговора због промењених околности ближе одређених у члану 115. Закона, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне овог Уговора.

Члан 28.

Све неспоразуме који могу настати из овог Уговора, Уговорне стране ће настојати да реше споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао из овог Уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда у _____.

Члан 29.

На односе Уговорних страна, који нису уређени овим Уговором, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и

	<p align="center">Измена конкурсне документације</p>	<p align="center">Ознака формулара</p>	<p align="center">QF-G-030</p>
		<p align="center">Број страна</p>	<p align="center">51/52</p>

техничких норматива Републике Србије, примењивих с обзиром на предмет овог Уговора.

Члан 30.

Саставни део овог Уговора чине:

Саставни део овог Уговора чине:

- Конкурсна документација (шифра _____);
- Понуда број _____;
- Образац понуде и структура цене;
- Спецификација услуга;
- Средства финансијског обезбеђења;
- Записник о пруженим услугама;
- Прилог о безбедности и здрављу на раду;
- Споразум о заједничком наступању (код заједничке понуде).

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	52/52

Члан 31.

Овај Уговор се закључује у 6 (словима: шест) примерака од којих свака Уговорна страна задржава по 3 (словима: три) идентична примерка Уговора.

КОРИСНИК УСЛУГЕ

Јавно предузеће

Електропривреда Србије Београд

Огранак ХЕ Ђердап Кладово

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ

назив

Снежана Бондеровић

Име и презиме

финансијски директор

Функција