

01.04.-11433/10-2018
26.04.2018.

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП
Трг краља Петра бр. 1
Кладово

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/2000/0265/2017, за набавку радова: Ремонт брзих предтурбинских затварача, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈН/2000/0265/2017**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева даје следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊА:

„У вези конкурсне документације за ЈН/2000/0265/2017 – „РЕМОНТ БРЗИХ ПРЕДТУРБИНСКИХ ЗАТВАРАЧА“, молимо Вас да нам одговорите на следећа питања:


- 1) Нигде у тендеру (тачке 1-22) нису споменути заптивачи између секција, а дати су њихови цртежи. Колики је обим радова на њима?
- 2) У тачки 18 техничког описа радова, наведено је УТ и МТ контрола свих сучеоних спојева из тачке 3, у дужини од 305 метара. У тачки 3 наводи се дужина варова од 60 метара. Да ли је позивање на тачку 3 само због типа споја па се због тога разликују дужине?“

ОДГОВОРИ:

- 1) Не ради се ништа на заптивачкој гарнитури. Цртежи су дати ради комплетирања слике о БПЗ.
- 2) Позивање на тачку 3 је због типа завареног споја. Тачка 3 је испитивање у циљу отклањања недозвољених грешака. Тачка 18 је испитивање у циљу доказа о квалитету уз одговарајући извештај.

Овај акт се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈН/2000/0265/2017


Нена Гордић, дипл. правник