

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

ул. Царице Милице бр. 2 Београд

Огранак ХЕ ЂЕРДАП

Трг краља Петра број 1, 19320 Кладово

Број: 01.02.-4860/8-2018

Датум: 10.01.2018.г.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12) Комисија за јавну набавку добара: Резервни делови за дизалице - Резервни делови за дизалице ХЕ Ђердап 2, редни број набавке ЈН/2000/0140-2/2017, у Преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 35, став 1, тачка 1 Закона о јавним набавкама, на захтев заинтересованог лица даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
За јавну набавку редни број ЈН/2000/0140-2/2017**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева даје следеће информације, појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Како се биметали приликом наручивања осим основних података одређују и бројем и типом контактора у који се уграђују, молимо да наведете за које контакторе су Вам потребне заштите на позицијама 11,12 И 13?

Ако можете наведите типове контактора.

Да ли можете да наведете које опсеге подешавања треба да поседују захтевани биметали?

Да ли се захтевани биметали користе за позиције :1,2,3,4,5 или 6 из Вашег захтева?

ОДГОВОР 1:

Биметалне заштите на позицијама 11,12 и 13 су за контакторе на позицијама 3,4, и 5 Контактори и биметалне заштите су од произвођача „Siemens“

Биметалне заштите треба да су са у стандардним подешавањима од (0,8 до 1,1) x In

Захтевани биметали користе за контакторе на позицијама 3(bimetal на poz.11),4(bimetal на poz.12) и 5(bimetal на poz.13).

Овај акт објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Комисија за јавну набавку, ЈН/2000/0140-2/2017

Лице за контакт: Весна Вулпић

