

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВО
Трг краља Петра 1 , 19320 Кладово
Број: 01.05.-18216/4-2018.
Београд, 12.01.2018.г.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/2000/0366/2017, за набавку добара: Замена електро и машинске опреме у ЦС приобаља ХЕ Ђердап 2, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. ЈН/2000/0366/2017**

1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Да ли је постојећа фекална станица активна?

Ако јесте документацијом се захтева чишћење и монтажа опреме у постојећем црпилишту, на који начин се решава систем канализација отпадних вода за време радова?

Да ли је то обавеза Инвеститора или обавеза Извођача пошто у документацији нигде није наведено да постоје радови на препумпавању вода приликом застоја у раду црпне станице, који је неминован?

ОДГОВОР 1:

Постојећа фекална станица је активна.

Тачка 4.1 спецификације подразумева да Извођач обезбеди услове за монтажу опреме, односно празно црпилиште, све време током извођења радова. Могућ је обилазак фекалне црпне станице.