

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВО
Трг Краља Петра број 1
Број: 0103-28043/11-2018
СУРДУЛИЦА 25-01-2018
(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/2000/0158/2017, за набавку добара: Ревитализација кућног агрегата, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
ЈН/2000/0158/2017 - Ревитализација кућног агрегата


Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Обзиром да се захтева редундантни контролер за систем управљања и управљање турбинском регулацијом, да ли се захтева и редундантна комуникациона веза са редундантном мрежном опремом постојећег SCADA система по IEC60870-5-104 комуникационом протоколу?

ОДГОВОР 1:

Постојећи систем за надзор и управљање на објекту ХЕ „Врла 1“ са којим је потребно успоставити комуникациону везу реализован је у редундантној мрежној изведби, па самим тим и повезивање на SCADA систем неопходно је да буде реализовано редундантним комуникационим путевима, оптичким каблом и мрежном опремом.

КОМИСИЈА

ЈН/2000/0158/2017