

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/3

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК „ХЕ ЂЕРДАП“

Трг Краља Петра број 1
Број: 01.05.-12741/23-2018
Датум: 14.02-2018.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/2000/0464/2017, за набавку услуга: Израда плана заштите од пожара, у отвореном поступку, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. ЈН/2000/0464/2017

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца** следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Да ли су предмет тендера – део израда Плана ЗОП - сви објекти који припадају ХЕ Власина?

ОДГОВОР 1:

Предмет тендера су сви објекти Власинске ХЕ наведени у техничкој спецификацији

ПИТАЊЕ 2:

Молимо Вас доставити за све предметне објекте површине и локације предметних објеката за које је предвиђена израда Плана ЗОП-а?

ОДГОВОР 2:

-ХЕ Врла 1- Ваљавица пут Сурдулица -Власина, површина основе објекта је 1482 м²

- ХЕ Врла 2- с.Битврђа пут Сурдулица -Власина, површина основе објекта је 671 м²

- ХЕ Врла 3 (комплекс објеката)- с.Масурица, површина основе објеката 5146 м²

- Хе Врла 4- с. Полом код Владичиног Хана ауто пут ВЛ.Хан-Врање, површина основе објекта 921 м²

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/3

- ПАП Лисина –с.Горња Лисина пут Власина-Босилеград, површина основе надземног дела 120 м2

ПИТАЊЕ 3:

Да ли Инвеститор поседује ажурне основе у електронској форми (DWG) за предметне објекте? Ако је одговор не, да ли је обавеза понуђача и израда валидних основа предметних објеката?

ОДГОВОР 3:

Наручилац не поседује ажурне основе у електронској форми. Обавеза је понуђача израда валидних основа.

ПИТАЊЕ 4:

Тендером је предвиђено да сви трошкови око такси за прибављање сагласности падају на понуђача. Да ли поседујете геодетски снимак предметних објеката? Ако немате чија је то обавеза прибављања и на кога падају плаћање такси?

ОДГОВОР 4:

Не поседујемо геодетски снимак предметних објеката, обавеза прибављања је понуђача.

ПИТАЊЕ 5:

Израда пројектне документације за хидрантску мрежу објекта ХЕ „Врла 3“ - по којој процедури ће бити тражена сагласност МУП-а, по обједињеној процедури или по процедури озакоњења?

ОДГОВОР 5:

Израда пројектне документације за хидрантску мрежу –сагласност МУП-а по обједињеној процедури.

ПИТАЊЕ 6:

Да ли је у питању реконструкција постојеће хидрантске мреже или изградња нове мреже?

ОДГОВОР 6:

У питању је реконструкција постојеће хидрантске мреже.

ПИТАЊЕ 7:

Да ли је предвиђено пројектовање и унутрашње хидрантске мреже?

ОДГОВОР 7:

Није предвиђено пројектовање унутрашње хидрантске мреже.

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	3/3

ПИТАЊЕ 8:

Који је предвиђен извор напајања водом хидрантске мреже? Ако се напаја са постојеће уличне водоводне мреже, да ли поседујете податке о пречнику цеви и притиску у водоводној мрежи? Молимо Вас, ако поседујете те податке да их у одговору напишете.

ОДГОВОР 8:

Извор напајања хидрантске мреже је постојећа водоводна мрежа. Пречник цеви је Ø80, притисак 5 бари.

ПИТАЊЕ 9:

Да ли предметни објекат ХЕ „Врла 3“ поседује валидан Главни пројекат ЗОП-а и одобрен од стране МУП?

ОДГОВОР 9:

ХЕ Врла 3 поседује ГП ЗОП-а, али није одобрен од стране МУП-а.

ПИТАЊЕ 10:

Да ли тражена израда ГП ЗОП-а треба да прати (примена мера заштите од пожара) искључиво за планиране радове око изградње / реконструкције хидрантске мреже?

ОДГОВОР 10:

ГП ЗОП-а треба да прати примену мера ЗОП-а за реконструкцију хидрантске мреже.


ПИТАЊЕ 11:

Да ли време од тренутка предаје пројектне документације имаоцу јавних овлашћења (МУП) улази у време израде пројектне документације (120 дана)?

ОДГОВОР 11:

У предвиђеном року треба обезбедити и одобрење МУП-а.

КОМИСИЈА
за ЈН/2000/0464/2017


Иван Стоилjkовић, дипл. екон.