	<b>Додатне информације и појашњења</b>	Ознака формулара	[Šifra formulara]
		Број страна	1/2

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
ОГРАНАК „ХЕ ЂЕРДАП“

Трг Краља Петра број 1

Број: 01.04 - 70895/13-2018

Датум: 02.03.2018г.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/2000/0209/2017, за набавку услуга: Пројекти за потребе ХЕ Пирот, у отвореном поступку, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
Бр. ЈН/2000/0209/2017**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца** следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:**

Да ли су већ прибављени Локацијски услови за предметну реконструкцију? Ако нису, да ли се предвиђа израда Идејног решења (ИДР) и Идејног пројекта (ИДП), са обзиром да се ради о објекту 110kV, за који су, сходно садашњој пракси и важећем Правилнику, потребни Локацијски услови и мишљење Републичке ревизорне комисије?

**ОДГОВОР 1:**


Локацијски услови нису прибављени. Предвиђа се израда ИДР и ИДП и прибављање мишљења Републичке ревизорне комисије.

**ПИТАЊЕ 2:**

Да ли је већ прибављена Грађевинска дозвола за предметну реконструкцију? Ако није, да ли се предвиђа израда Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД), са обзиром да се ради о објекту 110kV, за који је, сходно садашњој пракси и важећем Правилнику, потребна Грађевинска дозвола?

**ОДГОВОР 2:**

Предвиђено је да се врши замена опреме без промене диспозиције и функције и наручилац планира да затражи по члану 145 ЗОПИ решење о одобрењу за изградњу.

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	[Šifra formulara]
		Број страна	2/2


**ПИТАЊЕ 3:**

Да ли се предвиђа, осим наведених стандарда, правилника и препорука, усклађивање са интерним стандардима ЕМС, обзиром да се објекат прикључује на преносну мрежу ЕМС?

**ОДГОВОР 3:**

Подразумева се усклађивање са интерним стандардима ЕМС за сваки објекат прикључен за преносну мрежу ЕМС.

КОМИСИЈА  
за ЈН/2000/0209/2017



Бобан Ранчић, дипл.екон.