

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/2

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК „ХЕ ЂЕРДАП“

Трг Краља Петра број 1
Број: 01.03. - 135168/5 - 2018
Датум: 03-04-2018

Директор

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/2000/0146-1/2017, за набавку добара: Специјални алати и уређаји, у отвореном поступку, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. ЈН/2000/0146-1/2017

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца** следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Молимо за додатно појашњење односно информацију везану за партију 13, Позиција 8 - Профил микропорозни гумени, димензија 29x14 мм, тврдоће 30 шора Молимо за неки цртеж (скицу) и сврху овог гуменог профила.

ОДГОВОР 1:

Наручилац не поседује цртеж, али је у техничкој спецификацији дао детаљан опис и димензије на основу којих потенцијални понуђачи могу да сачине понуду.

ПИТАЊЕ 2:

Да ли је за ову позицију прихватљив гумени профил димензија 30 x 15мм јер је ово стандардна мера гумених профила.

ОДГОВОР 2:

Наручилац је у техничкој спецификацији дао детаљан опис и димензије. Како је у питању нестандартни гумени профил, са јасно дефинисаним мерама и тврдоћом гуме, наручилац остаје при захтеву из техничке спецификације и неће прихватити профиле другачијих димензија.

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/2

ПИТАЊЕ 3:


Розиција 11 - Навлака заштитна за шинске оклопе трансформатора 400 kV, од ПВЦ негоривог платна 700 ГР/М2.

Можете ли дефинисати димензије заштитне навлаке за оклопе трансформатора или назив произвођача ових навлака?

ОДГОВОР 3:

Наручилац ће на постављено питање одговорити кроз измену конкурсне документације на тај начин што ће додати димензиони цртеж заштитне навлаке за оклопе трансформатора.

КОМИСИЈА
за ЈН/2000/0146-1/2017



Иван Стоиљковић, дипл.екон.