

27 APR 2018

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП
Трг краља Петра бр. 1
Кладово

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/2000/0052/2017, за набавку услуга: Израда пројекта КТм Пројекат повезивања електране од коте 8 до коте 48 са ТК просторијом и рачунским центром, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈН/2000/0052/2017**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева даје следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊА:

„Имамо следећа питања у вези ЈН/2000/0052/2017 ИЗРАДА ПРОЈЕКТА КТ, ПРОЈЕКАТ ПОВЕЗИВАЊА ЕЛЕКТРАНЕ ОД КОТЕ 8 ДО КОТЕ 48 са ТК просторијом и рачунским центром:


- Колика је оквирна дужина оптичког кабла (или географско растојање) предвиђена пројектом повезивања кота 48, 42, 38, 21, 23 и 8 електране на ХЕ Ђердап 1 са ТК просторијом и рачунским центром?
- Да ли је у оквиру пројектовања предвиђено и исходовање грађевинске дозволе?
- Уколико је прибављање грађевинске дозволе на страни пројектанта ко сноси трошкове такси?“

ОДГОВОРИ:

Оквирна дужина кабла је 500m а грађевинске дозволе нису потребно јер је све у оквиру једног објекта.

Овај акт се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈН/2000/0052/2017


Тома Ташић, дипл. правник