

17 MAY 2018

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП
Трг краља Петра бр. 1
Кладово

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/2000/0253/2017, за набавку услуга: Верификација и еталонирање мерне опреме, по партијама, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈН/2000/0253/2017

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева даје следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊА:

„У опису предмета јавне набавке, наводите за партију 6: „Баждарење електричних мерних инструмената (амперметри, волтметри и ваге) - ХЕ „Пирот” (73430000 - Испитивање и оцењивање). Такође у склопу техничког капацитета тражите да понуђач има акредитовану лабораторију по стандарду ISO 17025 и као доказ тражите уверење о акредитацији лабораторије по овом стандарду.

Молимо за разјашњење шта мислите под термином „баждарење”? Наиме мерни инструменти из партије 6. под редним бројевима од 1 закључно са редним бројем 7, подлежу само и искључиво, еталонирању и оно се обавља од стране лабораторија које су акредитоване за обављање послова еталонирања према стандарду SRPS ISO/IEC 17025. Мерила под редним бројем 8. и 9. из партије 6. могу да се еталонирају, а могу и да се оверавају. Ако се тражи њихово еталонирање, тада је неопходно да лабораторија буде акредитаована за обављање послова еталонирања према стандарду SRPS ISO/IEC 17025. У случају да се тражи оверавање, тада лабораторија треба да буде акредитована према стандарду SRPS ISO/IEC 17025 као контролно тело и да има сертификат да је овлашћено контролно тело од стране Министарства привреде за оверавање мерила из области законске метрологије, Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли („Сл. гласник РС”, бр. 13/2018) и Закон о метрологији („Сл. гласник РС”, бр. 15/2016.).

Молимо образложење и појашњење овог захтева из тендерске документације.“

ОДГОВОРИ:

Наручилац је изменио конкурсну документацију (прва измена конкурсне документације) и продужио рок за подношење понуда.

КОМИСИЈА ЗА ЈН/2000/0253/2017


Тома Ташић, дипл. правник