	<b>Измена конкурсне документације</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-030</b>
		<b>Број страна</b>	<b>1/4</b>

НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
ОГРАНАК ХЕ ЋЕРДАП  
Трг краља Петра бр. 1, Кладово


ПРВА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА:  
УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА И ОДРЖАВАЊА ПП СИСТЕМА И ПП АПАРАТА  
у отвореном поступку јавне набавке ради закључења уговора

ЈАВНА НАБАВКА ЈН/2000/0010/2017

(број 01.01.-55349/22-2018 од 05.07.2018. године)

	<b>Измена конкурсне документације</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-030</b>
		<b>Број страна</b>	<b>2/4</b>

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија је сачинила:

**П Р В У   И З М Е Н У  
К О Н К У Р С Н Е   Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј Е   У С Л У Г А:  
У С Л У Г Е   И С П И Т И В А Њ А   И   О Д Р Ж А В А Њ А   П П   С И С Т Е М А   И   П П   А П А Р А Т А  
ЈН/2000/0010/2017**

1.

Мења се Конкурсна документација у делу 3.1 Техничке карактеристике Партије 1 тако што се додаје следећи текст:

**1. Шестомесечни преглед система**

Наручилац ће након потписивања Уговора и на основу датума претходне провере система мејлом (7 дана пре планираног термина) обавестити Понуђача о термину за следећи шестомесечни преглед система. Понуђач је у обавези да се у року од 5 дана од дана пријема обавештења (e-mail) одазове - потврди свој долазак.

Шестомесечни преглед система за детекцију, дојаву и гашење пожара обухвата следећу проверу за сваки од 14 система:

- Проверу контролне књиге о извршеном претходном прегледу, и пописа радова који су после тога изведени на инсталацији,
- Преглед каблова, водова, разводних ормана, стезалки разводних кутија (да су неоштећени и адекватно заштићени и означени),
- Проверу рада индикатора и управљачких елемената на дојавним централама,
- Испитивање рада елемената за узбуњивање,
- Испитивање индикатора сметњи – симулирајући кварове на примарним водовима и уређајима за напајање,
- Проверу рада сваког појединачног јављача пожара према упутству произвођача,
- Код система за гашење потребно је извршити функционалну пробу система, исправност механичке опреме, контролу исправности свих улазно - излазних модула, и испуцавање једне боце у једном сектору (остале обезбедити од испуцавања гаса),
- Проверу резервног напајања и мерење капацитета акумулатора у свим централама и орманима са резервним напајањем.

Након извршене провере система Понуђач ће доставити детаљан извештај о извршеној контроли за сваку централу појединачно, потписан од стране Извршиоца услуга, као и овереног од стране инвеститора, као и предлог мера за отклањање уочених неправилности у раду. Замена неисправних делова система извршиће се у договору са лицем задуженим за надзор а по спецификацији резервни делови система.

**НАПОМЕНА:** Шестомесечни преглед система фактурише се након достављеног Извештаја (шестомесечни преглед система + замене неисправног дела из

	<b>Измена конкурсне документације</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-030</b>
		<b>Број страна</b>	<b>3/4</b>

спецификације резервних делова система). У цену периодичне провере система укључени су и сви трошкови превоза опреме и људства, као и смештаја.

## 2. Интервентно одржавање

Понуђач је у обавези да 24 сата буде доступан ради пријаве квара на опреми. Понуђач је у обавези да у року од 48 сата од пријаве квара Наручиоца интервенише и отклони квар на опреми, а на основу писаног налога наручиоца (e-mail). Наручилац ће обезбедити потребне услове за замену неисправног дела.

## 3. Резервни делови система

Наручилац ће, уколико се укаже потреба за тим, извршити набавку резервних делова из списка резервних делова система путем писаног налога наручиоца (e-mail). Понуђач је у обавези да у року од 30 дана изврши испоруку резервних делова система. Транспорт резервних делова је на терет Понуђача.

НАПОМЕНА: Након Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара у магацин наручиоца фактуришу се резервни делови из спецификације резервних делова система.

## 4. Гарантни рок

Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију на извршену услугу замена неисправног дела од минимум 12 месеци, а гаранцију на испоручене резервне делове од минимум 24 месеца. У случају понуђеног гарантног рока мањег од 12 месеци за услугу и 24 за резервне делове, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

2.


Мења се Конкурсна документација у делу 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА Партија 1 - Одржавање система за детекцију, дојаву и гашење пожара – ХЕ Ђердап 1, Пословни капацитет, тако што се додаје следећи услов:

### Услов:

- Да понуђач поседује акредитацију или да је у поступку акредитације за обављање послова контролисања инсталација и уређаја посебних система за дојаву и гашење пожара.

### Доказ:

- Акредитација или потврда Акредитационог тела Србије о извршеној пријави за акредитацију за обављање послова контролисања инсталација и уређаја посебних система за дојаву и гашење пожара 2.

	<b>Измена конкурсне документације</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-030</b>
		<b>Број страна</b>	<b>4/4</b>

3.

Мења се Конкурсна документација у делу 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА Партија 2 - 2) Одржавање система за детекцију и гашење пожара на броду ХЕ Ђердап 2, Пословни капацитет, тако што се додаје следећи услов:

**Услов:**

- Да понуђач поседује акредитацију или да је у поступку акредитације за обављање послова контролисања инсталација и уређаја посебних система за дојаву и гашење пожара.


**Доказ:**

- Акредитација или потврда Акредитационог тела Србије о извршеној пријави за акредитацију за обављање послова контролисања инсталација и уређаја посебних система за дојаву и гашење пожара 2.

4.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
ЈН/2000/0010/2017



Доставити:  
- Архиви