

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВО  
Трг краља Петра 1 , 19320 Кладово  
Број: 0105-5666/25-2018  
Београд, 11.07.2018.г.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2000/0147/2018**, за набавку добара: Резервни делови за електро опрему за потребе приобаља, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
Бр. ЈН/2000/0147/2017**

1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ1:**

**4.Релеји**

**Позиција 11 – Релеј присуства, редоследа и асиметрије фаза – RM4TA2 TELEMENANIQUE или одговарајући**

Да ли тражите исти реле као и на позицији 10?

**ОДГОВОР 1:**

Тражимо оно што је написано (није исти релеј као на позицији 10).

**ПИТАЊЕ 2:**

**Позиције 12 и 13 – Релеји Siemens**

Ове ознаке нису комплетне. Како бисмо дали адекватну понуду, молим Вас за комплетну ознаку.

**ОДГОВОР 2:**

Комплетна ознака за позицију 12: Минијатурни релеј 2CO, 8A, 48VDC, RT424048, Schrack или одговарајући.

Комплетна ознака за позицију 13: Минијатурни релеј 2CO, 8A, 12VDC, RT424012, Schrack или одговарајући.

**ПИТАЊЕ 3:**

**5.Топљиви осигурачи, заштитни прекидачи и прибор**

**Позиције 1,2,3 – FID склопке**

Да ли су FID склопке 2 – полне или 4 – полне и која је прекидна моћ 6ка или 10ка?