

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП

Трг краља Петра број 1, Кладово

Број: 01.01. - 4491/15-2016

Датум: 10.07.2016

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку формирана Решењем број 01.01-270629/6-2017 од 17.8.2017. године, за набавку добара: Расвета, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. ЈН/2000/0119/2017

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

У условима кадровског капацитета тражен је дипломирани машински инжењер са лиценцом 432.

У складу са одредбама ЗЈН наручилац одређује додатне услове према предмету јавне набавке. Предмет јавне набавке је РАСВЕТА а не машинске инсталације. Даље, у предмеру радова нема ни једне позиције која се односи на машинске инсталације а која би оправдала постављени услов. Захтевамо да наручилац измени конкурсну документацију у делу кадровског капацитета и исти услов дефинише у складу са ЗЈН.

ОДГОВОР:

Једна од позиција у спецификацији се односи на доградњу постојећег стуба. Како би се са повећаном висином монтаже светиљке постигла равномерност осветљаја.

Реализацију ове позиције мора да организује и прати стручно лице, дипломирани инжењер машинства са лиценцом 432. Од стране Наручиоца ће решењем бити одређени надзорни органи електро и машинске струке са одговарајућим лиценцама.

ПИТАЊЕ 2:

У тачки 6.12. Конкурсне документације дефинисан је рок испоруке од 365 дана. Потребно је да наручилац појасни да ли се радови изводе у континуитету или сукцесивно или је једноставно извођач дужан да исте изведе у року од максимално 365 дана?

ОДГОВОР

Извођач је дужан да радове изведе у року од максимално 365 дана

ПИТАЊЕ 3

Уколико дајемо понуду за обе партије да ли у том случају достављамо менице за озбиљност понуде за сваку партију посебно, и да ли образац понуде ,изјаве ,модел уговора и др. такође достављамо за сваку партију посебно?

ОДГОВОР

Конкурсном документацијом је предвиђено да „У случају да Понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно“.

У складу са наведеним понуђач је обавезан да меницу за озбиљност понуде достави за сваку партију за коју подноси понуду, као и остале образце који су саставни део Конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈН/2000/0119/2017

