 <b>ЕПС</b>	<b>Додатне информације и појашњења</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-029</b>
		<b>Број страна</b>	<b>1/1</b>

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВО  
Трг краља Петра 1 , 19320 Кладово  
Број: 01.05.-135066/31-2018  
Београд, 26.07.2018.г.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2000/0147/2018**, за набавку добара: Резервни делови за електро опрему за потребе приобаља, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
Бр. ЈН/2000/0147/2018**

1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:**


Ормани, кабловски канали, инсталациона црева, прибпр за каблове, бижури, позиција број 32. папучица кабловска CU 6/12mm.  
Захтевана је испорука папучица CU 6/12mm а по стандарду се овај тип папучице ради до максимум 6/10. Да ли је дошло до ненамерне грешке приликом креирања конкурсне документације, молимо Вас да коригујете захтев. А ако се не ради, молимо за појашњење чије сте папучице раније набављали и такође Вас молимо да доставите одговарајући кодни број.

**ОДГОВОР 1:**

Папучица која је тражена у спецификацији (Cu 6/12mm), постоји на тржишту Србије, тако да Наручилац остаје при захтеву.

**ПИТАЊЕ:**

Ребрасто PVC црево fi 36, није стандардна димензија ребрастих црева (специфична димензија коју производи Mutlusan из Турске), да ли је комисија сагласна да се уместо захтеваног понуди ребрасто PVC црево fi 40?

 ЕПС	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/1

**ОДГОВОР:**

Тражено ребрасто PVC црево има унутрашњи пречник 36mm а спољашни 40mm и такође постоји на тржишту Србије.

2.

Овај акт објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

