

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВО

Трг Краља Петра 1

Број: 01.05 - 177156/27-2018

БЕОГРАД, 12.09.2018.

(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС, бр 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/2000/0222/2018 за набавку услуга Испитивање електричних инсталација објеката, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ЈН/2000/0222/2018

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације односно појашњења

ПИТАЊЕ 1:

За јавну набавку услуга број ЈН/2000/0222/2018 као Додатни услов, Тачка 7 за Партију 1 и 2, на страни 20/21 од 93 наведено је:

- Понуђач мора имати акредитовану лабораторију у складу са стандардом ISO IEC 17025 за сва испитивања која су предмет ове јавне набавке, а која су наведена у спецификацији услуга за испитивање система громобранске заштите и за испитивање електричних инсталација објеката.

Доказ:

- Фотокопију Сертификата о акредитацији лабораторије за испитивање и решење о обиму акредитације издате од стране Акредитационог тела Србије (АТС) у којем се види да је лабораторија акредитована према следећим правилницима и стандардима

SRPS HD 60364-6:2012 – Верификација електричне инсталације;

SRPS EN 62305-3:2013 – Заштита од атмосферског пражењења – Физичко оштећење објеката и опасност по живот.

Правилник о техничким нормативима за техничке инсталације ниског напона Сл. лист СРЈ 28/95;

SRPS HD 60364-4-41:2012 – Заштита ради остваривања безбедности заштита од електричног удара

Молимо потврду да ћете прихватити као исправну понуду потенцијалног Понуђача који као доказ за испуњење траженог услова достави фотокопију Сертификата о акредитацији према стандарду SRPS ISO/IEC 17020 као Контролно тело за исти обим контролисања који је тражен конкурсном документацијом

ОДГОВОР 1.

Наручилац ће на постављено питање одговорити кроз измену конкурсне документације у делу 4.2 Конкурсне документације - 4.2 Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона, изменом услова и доказа за Технички капацитет за Партије 1 и 2

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће изградити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку

JH/2000/0222/2018

