

01.01.133007/31-2018

03.09.2018.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
Огранак ХЕ Ђердап
Кладово

На основу чл. 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број ЈН/2000/0081/2018, за набавку добара: Запорна арматура за потребе Огранка ХЕ Ђердап, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
ЈН/2000/0081/2018**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Молим Вас да за позицију 8-Засун DN150 PN16 уградне дужине 350 мм са прирубницама DK=240мм са 6 рупа доставите цртеж прирубнице, како је реч о прирубницама које нису по стандарду, цртеж је неопходан ради понуде прирубница са одговарајућим распоредом рупа.

ОДГОВОР

У спецификацији је дефинисано да је називни притисак 16 бар што значи да је дебљина прирубнице 26mm, подеони круг на прирубници износи Dk=240мм са 6 рупа

ПИТАЊЕ 2

Молим Вас да потврдите да је пречник репарационе куплунг спојнице на позицији 23 - 70 мм.

ОДГОВОР

Одговор ће бити дат кроз Измену Конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 3

Молим Вас за потврду да за позицију 15 може бити испоручен засун DN80 PN16 уградне дужине 180 мм са прирубницама DK=160мм са 8 рупа.

ОДГОВОР

Може бити испоручен засун наведених уградбених димензија


ПИТАЊЕ 4

Молим вас да за позицију 16. Регулациони вентил са актуатором у пакету, проверите максимални проток за који је наведено да је 210 m³/h, прорачуном се добија да је брзина при максималном протоку већа од 7 m/s, што није прихватљиво.

ОДГОВОР

Треба испоручити регулациони вентил са актуатором наведених карактеристика као у спецификацији.

Комисија за јавну набавку



Нена Гордић, дипл. прав.