	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВО
Трг краља Петра 1, 19320 Кладово
Број: 01.05-276003/21-2018
Београд, 17.10.2018.г.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2000/0368/2018**, за набавку радова: Фекална канализација Корбово, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. ЈН/2000/0368/2018**

1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:


ПИТАЊЕ 1:

У следећим позицијама, у предмеру за Партију 1, има неслагања па вас молимо да појасните које количине су исправне:

- Поз.1.2. ...671,20м
- Поз 4.1. ... 627,00м
- Поз. 5.3. ... 671,20м
- Поз 5.10. ... 671,20м

ОДГОВОР 1:

У детаљном опису позиције 4.1. Монтажа канализационих ПВЦ цеви образложено је из ког разлога се дужина разликује.
„Цеви не пролазе целом дужином кроз АБ шахт, већ улазе по 10-ак цм у ревизиони отвор, а на делу између се ради бетонска кинета.
Приликом обрачуна се због тога код сваког ревизионог отвора унутр.светле мере 1,0 м одбија по 0,7 м дужине цеви од целокупне дужине трасе“.

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/1

2.

Овај акт објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА
ЈН/2000/0368/2018

Андреј Павловић, дипл. инж.

