

16 NOV 2018

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП
Трг краља Петра бр. 1
Кладово
Број:

На основу чл. 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број ЈН/2000/0283/2018, за набавку добара: Машински материјал за потребе ревитализације, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
ЗА ЈН/2000/0283/2018

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ БР. 1

„Поштовани, у вези са Јавном набавком Машински материјал за потребе ревитализације, партија 1 вијци, да ли се испорука добара од 20 000 000 односи на било коју испоруку елемената за везу или мора бити искључиво за услуге хидроелектрана и њихов ремонт, односно уградњу у њихове турбине?”

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 1

Испорука добара се не мора односити на испоруку елемената за везу који се односе искључиво за монтажу одговорних склопова турбине, И поред тога што су вијци који се израђују управо вијци који се уграђују у најодговорније склопове турбине наведене у Техничкој спецификацији. Испорука добара се мора односити на испоруку добара истих по врсти предмета набавке то јест односити на испоруку елемената за везу који одговарају висини квалитета прописаним техничким условима конкурсне документације. Обим контроле према захтевима техничких услова за израду вијака, навртки и подлошки обухвата контроле и испитивања у следећем обиму :

- испитивање предобрадака израђеног ковањем методама без разарања – ВТ,МТ и УТ
- термичка обрада ради побољшања мех својстава , контрола тврдоће ;
- испитивање механичких особина на узорцима израђеним из готових производа ,пре nanoшења галванске заштитне превлаке И то: затезањем, на удар , тврдоћа НВ ради одређивања најмање затезне чврстоће, доњег напона течења, екстремних вредности тврдоће и одређивања жилавости.

ПИТАЊЕ БР. 2

„Да ли је обавезно да се достави референтна листа која се односи на период од 3 године, или се прихвата и дужи временски период, обзиром да закон о јавним набавкама дозвољава референце на период од 5 година?”

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 2

Наручилац ће прихватити референце које нису старије од 5 година. У том циљу ће извршити измену конкурсне документације и продужити рок за подношење понуда.

ПИТАЊЕ БР. 3

„У наведеним условима везаним за техничке капацитете, захтева се оверен списак опреме, молимо Вас да наведете да ли се то односи на ковачке капацитете и које снаге преса, ЦНЦ стругове (обрадне центре) и којих пречника, као и машине за ваљање дотичних добара и које тонаже?“

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 3

Наручилац као доказ услова техничког капацитета за поседовање алата и машина за производњу вијака не наводи конкретне машине и опрему којима се може изградити предмет јавне набавке добара. Према наведеној опреми из списка понуђача, приликом стручне оцене понуда, Наручилац ће проценити да ли Понуђач може изградити вијке и вијчане елементе према Техничким условима који су саставни део Конкурсне документације а по потреби ће тражити од понуђача додатна појашњења понуде.

ПИТАЊЕ БР. 4

„Да ли се за све позиције из партије 1 од стране понуђача мора радити техничка документација и сва испитивања наведена у Вашој спецификацији вршити од стране акредитоване и независне лабораторије?“

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 4

Из дела А Техничке спецификације која се односи на вијке који се употребљавају за монтажу хидроагрегата, за сваку позицију је неопходно изградити цртеж са планом контроле квалитета и доставити на сагласност Наручиоцу. Наручилац, заједно са руским Извођачем усаглашава документацију и одобрава израду. Испитивања, сагласно ТУ за овај део добара се обављају од стране независне акредитоване лабораторије.

За део Б Техничке спецификације која се односи на израду везних елемената хидромеханичке опреме, испитивања од стране акредитоване лабораторије се обављају за позиције 9.26 и 9.27 у обиму предвиђеном ТУ за овај део добара.

ПИТАЊЕ БР. 5


„Да ли је неопходно да сви елементи за партију 1, буду испитани према условима из техничке спецификације?“

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 5

Имајући у виду одговорност вијчаних спојева, неопходно је.

Комисија за јавну набавку

JH/2000/0283/2018


Тома Ташић