

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП
Трг краља Петра бр. 1
Кладово
Број: 01.01.-345446/56-2018

26 NOV 2018

На основу чл. 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број ЈН/2000/0283/2018, за набавку добара: Машински материјал за потребе ревитализације, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
ЗА ЈН/2000/0283/2018

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ БР. 1:

„Postovani, za poziciju A-5.8 trazeni materijal u tehnickim uslovima je Stal35 (C35E) a na crtezu je naveden materijal za izradu C25E.

Molimo Narucioca da se opredeli koji je materijal adekvatan za izradu navrtki?”

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 1:

Материјали за израду вијака су представљени у табели на страницама 9-15 КДОК под називом Технички опис. Према томе, материјал за израду позиције А-5.8 је материјал С35Е. Сви детаљи на цртежима су предмет усаглашавања и одобрења од стране Наручиоца пре почетка њихове израде.

ПИТАЊЕ БР. 2:

„Za poziciju A-9.25 Vijak goli M36x730 nije naveden standard izrade niti je dostavljen crtez. Molimo Narucioca da dostavi neki podatak na osnovu kog bi smo mogli dati adekvatnu ponudu.“

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 2:

Понуђач вероватно мисли на позицију Б-9.25 где се тражи „Вијак голи М36х730; Материјал Č.1531; Заштита GAL ZN“ јер позиција „А-9.25“ не постоји. Наручилац доставља у прилогу бр. 1 цртеж број IV-22-1-10Е.

ПИТАЊЕ БР. 3:


„Na strani 18 KD tacka 2. Tehnicka dokumentacija navedeno je da Izvodjac izradjuje plan kontrole i crteze svih elemenata. Obzirom da ce Izvodjac radova biti poznat nakon dodele Ugovora a da su ucesnici u postupku JN Ponudjaci molimo Narucioca de se nedvosmisleno opredeli i u tom smislu izmeni KD u smislu da li crteze dostavlja Ponudjac uz dostavljenu ponudu ili Izvodjac nakon dodele Ugovora?“

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 3:

У КДОК је недвосмислено написано да цртеже и план контроле израђује Извођач.


Понуђачи требају да доставе понуде у којима се не траже цртежи и планови контроле већ се на основу њих и наведених материјала требају сачинити понуде. Дакле, по закључењу Уговора, Извођач израђује цртеже, Планове контроле које доставља Наручиоцу, који даје даје одобрење да се производња одпочне.

Комисија за јавну набавку
ЈН/2000/0283/2018



Тома Ташић

ПРИЛОГ БР. 1



		VIJAK M36X730		C.0545			
POZ.		NAZIV	KOM.	MATERIJAL	DIMENZIJE	BROJCRTEZA	STANDARD
IZMENE	POT.			DATUM	IME	POTPIS	HEDJERDAP KLADOVO
		KONSTRUISAO		04.11.2015	M. Marković	<i>[Signature]</i>	
	DAT.			U. SAJUS			TS
		OVERAVA		04.11.2015	Dušan Fasujević	<i>[Signature]</i>	
BROJ			MERILO	NAZIVDELA	VIJAK ZA POVEZIVANJE SEKCIJA		BR.CRT.
				NAZ.UREDJ.	REMONTNI PREDTURBINSKI ZATVARA Č		IV-22-1-10E N.BR.UR.