

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП

Трг краља Петра број 1, Кладово

Број: 01.01.-404523/18-2018

Датум: 29 NOV 2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку формирана Решењем о образовању комисије број 01.01-129433/5-2018 од 1.6.2018. године, за набавку услуга: Преглед и испитивање судова под притиском, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. ЈН/2000/0070/2018

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Позиција 8

Тражени прекидач је фиксни по траженом коду, а у опису позиције пише да се ради о извлачивом прекидачу. Сходно томе молимо вас да нам прецизирате о ком се прекидачу ради.

ОДГОВОР:

Прекидач који тражимо треба да буде извлачив у заливеном кућишту 250А/690V, In=250А, Icu=55kА/415V, са електронском прекострујном заштитом (опсег подешавања заштите 100 - 250А, тип ЕТУ10 или одговарајуће) и функцијама LI, опремљен са: помоћним контактима 1NO+1NC и алармним контактом 1NO, са продуженом ручицом за врата ормана, типа SIRIUS 3VL3725-1AA36-0AA0, "SIEMENS" или одговарајући

ПИТАЊЕ 2:

Позиција 9

Да ли можемо да вам понудимо мерни трансформатор чији код гласи 4NC5223-2CE21?

ОДГОВОР:

Наручилац ће прихватити мерни трансформатор чији код гласи 4NC5223-2CE21.

КОМИСИЈА

