

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВО  
Трг краља Петра 1, 19320 Кладово  
Број: 01.05-240627/33-2018  
Београд, 21.12.2018.г.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2000/0068/2018 (829/2018)**, за набавку добара: Мерно регулациона опрема, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
Бр. ЈН/2000/0068/2018 (829/2018)**

1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:**

Партија 3:

Питање:

- Која је класа тачности pt100 сензора предвиђања.
- Који је уградни навој за конекцију сензора предвиђен?

**ОДГОВОР 1:**

Класа тачности за pt 100 је PT 100 sonda је klase “ AA “ sa max.tolerancijom u °c :  $\pm ( 0,1 + 0,0017 \cdot |t|^1 )$ .

Уградни навој за конекцију сензора је M 27x2.

2.

Овај акт објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

