


|   |  |                  |          |
|---|--|------------------|----------|
|  | <b>Додатне информације и појашњења</b> | Ознака формулара | QF-G-029 |
|   |  | Број страна      | 1/1      |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВО  
Трг краља Петра 1, 19320 Кладово  
Број: 01.05.- 279324/31-2018  
Београд, 11.12.2018.г.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2000/0094/2018 (365/2018)**, за набавку добара: Резервни делови за освету, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
Бр. ЈН/2000/0094/2018 (365/2018)**

1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:**

Партија 1-позиција 26 FRA 10

На позицијама 25 и 26 је тражен исти осигурач FRA 10. Да ли је у питању грешка?

**ОДГОВОР 1:**

Кроз измену конкурсне документације биће наведено следеће:

- Испорука осигурача FRA 16A за прикључну плочу RP – 4 OKIPRO Ужице за стуб јавне расвете, или одговарајући истих карактеристика.

**ПИТАЊЕ 2:**

Партија 2

Испорука вододихт LED светилке BB LINK LG258C

- Можете ли нам дати детаљније техничке карактеристике које светилка мора да поседује (димензије, снага, светлосни флукс, темп.боје, врста LED-а, IP заштита).

**ОДГОВОР 2:**

Испорука вододихт LED светилке BB LINK:  
LG258C или одговарајућа, 100-240V, 55W, IP65  
6300lm, CCT=6500K,  
LED 2835 SMD

|   |                                    |                     |          |
|---|------------------------------------|---------------------|----------|
|  | Додатне информације и<br>појашњења | Ознака<br>формулара | QF-G-029 |
|   |                                    | Број страна         | 2/1      |

Certificates GS EMC

Светилјка мора бити по дизајну, димензијама и начину качења компатибилна са траженом светилјком.

2.

Овај акт објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА

Горан Јовановић, дипл. инж.



JH/2000/0094/2018

365/2018

