	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВО  
Трг краља Петра 1, 19320 Кладово  
Број: 0105-240627/34-2018  
Београд, 21.12 2018.г.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2000/0068/2018 (829/2018)**, за набавку добара: Мерно регулациона опрема, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
Бр. ЈН/2000/0068/2018 (829/2018)**

1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:**

Партија 6:

Позиција 1

Питање:

У техничком захтеву се тражи уложак pt 100, док се у опису наводи NiCrNi тип К термопар,

Шта се тражи pt 100 двојични са 2x0.75mm<sup>2</sup> пресеком жице на изводима кабла или термопар тип К NiCrNi са истим пресеком компензационог кабла на крајевима?

**ОДГОВОР 1:**

У техничком захтеву се тражи уложак pt 100, с тим у вези Наручилац ће извршити Измену конкурсне документације.


**ПИТАЊЕ 2:**

Позиција 2

Питање:

У наслову захтева тражи се pt100 сензор у опису сензора захтева се термопар NiCrNi тип К, који тип сензора се тражи?

Који ниво ех заштите сензора и трансмитера се захтева (за коју зону) по могућству навести тачну ознаку ех заштите.

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/1

**ОДГОВОР 2:**

У техничком захтеву се тражи pt100 сензор с тим у вези Наручилац ће извршити  
Измену конкурсне документације.

Ниво ех заштите сензора и трансмитера се не захтева.

**ПИТАЊЕ 3:**

Позиција 3

Питање:

У наслову захтева се тражи pt100 сензор у опису сензора захтева се термопар  
NiCrNi тип К, који тип сензора се тражи?

**ОДГОВОР 3:**

У техничком захтеву се тражи pt100 сензор с тим у вези Наручилац ће извршити  
Измену конкурсне документације.

2.

Овај акт објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА  
  
 ЈН/2000/0068/2018  
 (829/2018)

