

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВО
Трг краља Петра 1, 19320 Кладово
Број: 01-05-279329/26-2018
Београд, 03.12.2018.г.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2000/0094/2018 (365/2018)**, за набавку добара: Резервни делови за расвету, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. ЈН/2000/0094/2018 (365/2018)**

1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ1:

У партији број 3 на позицији бр. 1 и 2 наводи се на врху стуба fi 100 што је вероватно штампарска грешка јер су стандарди у Србији fi 48 fi 60 и fi78.

За који врх светилка мора одговарати пречником од три наведене?

ОДГОВОР 1:

Врх стуба је fi 100. Димензије стуба одступају од стандарда.

Редуцер за стуб из позиције 2 мора да одговара пречнику понуђене светилке за монтажу на испоручени редуцер из позиције 1, што је и написано у спецификацији.

2.

Овај акт објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА

ЈН/2000/0094/2018
(365/2018)