

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП

Трг краља Петра број 1, Кладово

Број: 01.01.-404523/25-2018

Датум: 14.12.2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку формирана Решењем о образовању комисије број 01.01-129433/5-2018 од 1.6.2018. године, за набавку услуга: Преглед и испитивање судова под притиском, на захтев заинтересованог лица, даје

### ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. ЈН/2000/0070/2018

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

#### ПИТАЊЕ:

На позицији број 8 у Конкурсној документацији се тражи:

Трополни извлачиви прекидач у заливеном кућишту 250А/690V,  $I_n=250A$ ,  $I_{CU}=55kA/415V$ , са електронском прекострујном заштитом (опсег подешавања заштите 100/250А, тип ETU10 или одговарајуће) и функцијама LI, опремљен са: помоћним контактима 1NO+1NC и алармним контактом 1NO, са продуженом ручицом за врата ормана, тип SIRIUS 3VL3725-1SB36-0AD1, "SIEMENS" или одговарајуће

Након постављеног питања једног од заинтересованих понуђача добијен је следећи одговор:

Прекидач који тражимо треба да буде у заливеном кућишту 250А/690V,  $I_n=250A$ ,  $I_{CU}=55kA/415V$ , са електронском прекострујном заштитом (опсег подешавања заштите 100 - 250А, тип ETU10 или одговарајуће) и функцијама LI, опремљен са: помоћним контактима 1NO+1NC и алармним контактом 1NO, са продуженом ручицом за врата ормана, тип SIRIUS 3VL3725-1AA36-0AA0, "SIEMENS" или одговарајући

Из одговора се може уочити да је шифра прекидача промењена, међутим прекидач коме одговара шифра из одговора на питање не испуњава све тражене карактеристике.

Између осталог и то да нема електронску заштитну јединицу. Молим наручиоца за појашњење који се тачно прекидач тражи.

Iz odgovora se može uočiti da je šifra prekidača promenjena, međutim, prekidač kome odgovara šifra iz odgovora na pitanje ne ispunjava sve tražene karakteristike. Između осталог и то да нема електронску заштитну јединицу. Молим наручиоца за појашњење који се тачно прекидач тражи.

**ОДГОВОР:**

Наручилац ће на питање одговорити кроз измену Конкурсне документације.

КОМИСИЈА

