

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП

Трг краља Петра број 1, Кладово

Број: 01.01.-404523/31-2018

Датум: 20.12.2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку формирана Решењем о образовању комисије број 01.01-129433/5-2018 од 1.6.2018. године, за набавку услуга: Преглед и испитивање судова под притиском, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. ЈН/2000/0070/2018

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Позиција 6: Термоскупљајућа кабловска завршница за трожилне 10kV каблове пресека до 185mm² тип: KZTS 10/3-185 или одговарајуће

Да ли је прихватљиво KZTS 10/3-240 за 3x185?

ОДГОВОР:

Није прихватљиво понудити KZTS 10/3-240 за 3x185.

ПИТАЊЕ 2:

Позиција 11 -Трополни компактни прекидач, 250А, 600VAC, са електронском заштитном јединицом, тип: T4N 250 PR221DS – LS/I "АББ" (каталожка ознака 1SDA053999R1) или одговарајуће. Прекидач треба да има 1 помоћни преклопни контакт и 1 сигнални преклопни контакт, тип: AUX T1...T6 1Q 1SY "АББ" (каталожка ознака 1SDA051368R1)

или одговарајуће. Прекидач треба да има моторни погон, 220VAC/DC, тип: MOE T4-T5 220VAC/DC "АББ" (каталожна ознака 1SDA054897R1) или одговарајуће

У моторни погон мора да иде SCR, али није тражено по захтеву 1SDA063550R1 SCR T7M-X1 220...240Va.c./d.c.

Да ли је потребно понудити или не?

ОДГОВОР:

За тражени прекидач (величине T4) уз моторни погон не треба SCR (shunt closing relay). Он је потребан само за прекидаче величине T7.

ПИТАЊЕ 3:

Позиција 4 - Термоскупљајућа кабловска завршница за троžilне 10kV каблове preseka do 70 mm² tip: KZTS 10/3-70 ili odgovarajuće.

Позиција 5 - Термоскупљајућа кабловска завршница за троžilне 10kV каблове preseka do 150 mm² tip: KZTS 10/3-150 ili odgovarajuće.

Позиција 6 - Термоскупљајућа кабловска завршница за троžilне 10kV каблове preseka do 185 mm² tip: KZTS 10/3-185 ili odgovarajuće.

Да ли захтев јавне набавке обухвата и испоруку кабловске папучице или завршни контактни елемент које испоручиоци испоручују на посебан захтев купца

ОДГОВОР:

Захтев јавне набавке не обухвата и испоруку кабловских папучица или завршних кабловских елемената.

КОМИСИЈА

Steno Popguth