

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВО
Трг краља Петра 1, 19320 Кладово
Број: 01.05. - 10962/2-2019
Београд, 10.01. 2019.г.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2000/0068/2018 (829/2018)**, за набавку добара: Мерно – регулациона опрема, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. ЈН/2000/0068/2018 (829/2018)

1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ1:

Кабал дебљине како се у тендерском захтеву тражи 2x0.75mm² од силикона има превелики пречник да би се лепо спојио са чауром дебљине d=6mm јер је сам силиконски кабал 2x0.75mm² већ дебљине 6mm минимално.

Да ли је захтев технички извод?

Да ли је прихватљив кабал 2x0.5mm², силикон/силикон?

ОДГОВОР 1:

Прихватљив је кабал 2x0.5mm² силикон. Наручилац ће кроз Измену конкурсне документације изменити техничку спецификацију.

2.

Овај акт објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.



Иван Арсић 
ЈН/2000/0068/2018 (829/2018)