

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВО  
Трг краља Петра 1, 19320 Кладово  
Број: 01.05-1096216-2019  
Београд, 14.01 2019.г.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **JH/2000/0068/2018 (829/2018)**, за набавку добра: Мерно регулационе опреме, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
Бр. JH/2000/0068/2018 (829/2018)**

1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:**

Партија 5 – Мерно-регулациони и елементи за аутоматизацију- ХЕ Ђердап 2 Тражени Siemens контактори и помоћни контакти су у фази престанка производње (али још увек могу да се поруче) и постоји нова серија (која је повољнија и препорука произвођача је да се прелази на нову серију). Молим вас за информацију да ли је прихватљива нова серија за неку од следећих референци?

Молим само да се прецизно наведу могуће референце јер нова серија помоћних не одговара старој серији контактора и обрнуто.

.Б.	Захтевано добро са техничким описом или одговарајуће	нова серија:
-----	--	--------------

	<b>Додатне информације и појашњења</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-029</b>
		<b>Број страна</b>	<b>2/1</b>

3.	Испорука контактора SIEMENS SIRIUS 3RT 1036-1AP60, или одговарајући, али истих карактеристика и мера. Калем 240V AC	Da li je prihvatljiva nova serija 3RT2036-1AP60?
4.	Испорука контактора SIEMENS SIRIUS 3RT 1034-1AP60, или одговарајући, али и истих мера.	Da li je prihvatljiva nova serija 3RT2027-1AP60
5.	Испорука блока помоћних контаката, предњи, за SIEMENS контакторе: SIEMENS SIRIUS 3RH1921-1FA22, са 2NO+2NC контаката, или одговарајући, али истих карактеристика и мера.	Da li je prihvatljiva nova serija 3RH2911-1FA22
6.	Испорука блока помоћних контаката, бочни, за SIEMENS контакторе: SIEMENS SIRIUS 3RH1921-1EA20, са 2NO контаката, или одговарајући, али истих карактеристика и мера.	Da li je prihvatljiva: 3RH2921-1DA20
7.	Испорука блока помоћних контаката, бочни, за SIEMENS контакторе: SIEMENS SIRIUS 3RH1921-1EA11, са 1NO+1NC контаката, или одговарајући, али истих карактеристика и мера.	Da li je prihvatljiva: 3RH2921-1DA11
8.	Испорука блока помоћних контаката, бочни, за SIEMENS контакторе: SIEMENS SIRIUS 3RH1921-1EA02, са 2NC контаката, или одговарајући, али истих карактеристика и мера.	Da li je prihvatljiva: 3RH2921-1DA02

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	3/1

9.	Испорука биметалног релеја за контакторе SIEMENS SIEMENS SIRIUS 3RU1136-4HBO, или одговарајући, али истих карактеристика и мера	Da li je prihvatljiva nova serija 3RU2136-4HBO
10.	Испорука биметалног релеја за контакторе SIEMENS SIEMENS SIRIUS 3RU1136-4DBO, или одговарајући, али истих карактеристика и мера	Da li je prihvatljiva nova serija 3RU2136-4DBO

### ОДГОВОР 1:

Прихватљива је нова серија контактора са компатибилним блоковима помоћних контактора, чије су ознаке наведене.

Наручилац је и навео у техничкој спецификацији да понуђена опрема треба да буде „или слична, али истих карактеристика и мера“.

2.

Овај акт објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страницама наручиоца.

КОМИСИЈА  
JH/2000/0068/2018 (829/2018)

Миша Кожић, дипл.инж.

