

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВО
Трг Краља Петра 1
Број: 01.05-1771/13-2019
Београд, 28.01.2019.
(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/2000/0123/2018 (815/2018), за набавку добара: Резервни делови за потребе погона, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
ЈН/2000/0123/2018 (815/2018)

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Партија 4, поз.2, одн. Партија 5, поз.5 - наведени притисни прекидач је са 2 дигитална и 1 аналогним излазом, и са 5-пинским конектором.
Да ли се на заменском прекидачу мора такође понудити аналогни излаз, и да ли он треба бити са 0...20 или 4...20 mA сигналом (ови излази су селектабилни на моделу из тендерске документације, док је већина заменских модела само са 4 ...20mA)?
Ако је довољно понудити само модел са 2 дигитална излаза, да ли излазни конектор мора бити 5-пински M12x1 као на оригиналу, или је прихватљив 4-пински M12x1 (ожичење до електроормара није исто, и ова два конектора нису заменљива)?

ОДГОВОР 1:

Притисни прекидач са само два дигитална излаза није "одговарајући".

"Одговарајући" притисни прекидач као стандардни аналогни излаз мора имати:

0 до 20 mA/ 4 до 20 mA како је наведено у техничкој спецификацији за Партију 4 и Партију 5.

Наручилац остаје при захтевима из техничке спецификације и Конкурсне документације за Партију 4 и Партију 5.

ПИТАЊЕ 2:

Партија 4, поз.3:
распон подешавања наведеног притисног прекидача је 10-350bar. Да ли би као замена био прихватљив притисни прекидач са распоном подешавања 40-320 bar, одн које су потребне границе или вредност подешавања притиска?

ОДГОВОР 2:

"Одговарајући" притисни прекидач Партија 4 – Поз. 3, мора имати распон подешавања 10-350 бара. Такође, одговарајући притисни прекидач треба да има и све остале карактеристике траженог из спецификације КД.

Наручилац остаје при захтевима из техничке спецификације и Конкурсне документације за Партију 4.

ПИТАЊЕ 3:

Партија 5, поз. 2 и 3: електромагнетни разводник поз. 1, је разводник типа 4/2 одн. има само 1 конектор. Зашто се онда траже два конектора, у питању је грешка?

ОДГОВОР 3:

Електромагнетни разводник, Ознака: 4 WE 6 Y62/EG24N9K4, Произвођач: Rexroth", из поз.1, има само један конектор, али постоје два типа конектора различите оријентације доводног електро кабла са леве или са десне стране.

Зато за поз.2 треба понудити ЛЕВИ конектор а за поз. 3 – ДЕСНИ конектор како је и наведено у техничкој спецификацији за Партију 5.

Наручилац остаје при захтевима из техничке спецификације и Конкурсне документације за Партију 5.

ПИТАЊЕ 4:

Партија 5, поз. 6: да ли је уз притисни прекидач потребно понудити и одговарајућу подножну плочу, што се по делу ознаке Н11 може закључити?

Ако се само мења притисни прекидач, наше мишљење је да не треба, јер се подножна плоча по правилу не хаба лако, а понудићемо притисни прекидач истих уградних димензија.

ОДГОВОР 4:

За притисни прекидач из Партије 5- поз.6 – не треба понудити подножну плочу, јер иста није ни тражена техничком спецификацијом за Партију 5.

Наручилац остаје при захтевима из техничке спецификације и Конкурсне документације за Партију 5.

ПИТАЊЕ 5:

Такође, за партију 5 се приликом испоруке добара тражи одговарајућа атестна документација. На коју се документацију мисли?

ОДГОВОР 5:

За Партију 5, приликом испоруке, атестна документација је документација коју даје произвођач, овлашћени дистрибутер или овлашћени продавац уз производ.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку
ЈН/2000/0123/2018 (815/2018)

